

BIOKURO KATILO DŪMŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBAI

SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGOS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2026-02-17

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome nurodyti priežastis kodėl techninėje specifikacijoje darbams 3.1.4 punkte nurodomas suvirinimas tik elektrodu. Kodėl negalima atlikti suvirinimo 141 būdu?	<p>Techninėje specifikacijoje 3.1.4 punkte numatytas suvirinimas elektrodu, atsižvelgiant į ankstesnę objekto eksploatacinę patirtį ir patikimumo reikalavimus.</p> <p>Ankstesnių katilo vamzdžių keitimo darbų metu: elektrodu - eksploatacijos metu suvirinimo siūlių defektų nenustatyta, o kai vamzdžiai buvo suvirinti 141 būdu (TIG), eksploatacijos laikotarpiu nustatyta daug suvirinimo siūlių defektų (nesandarumai, siūlių įtrūkimai).</p> <p>Siekiant sumažinti technologinę riziką ir užtikrinti ilgalaikį katilo darbo patikimumą, pasirinktas virinimo būdas elektrodu.</p>
2.	Remiantis Pirkimo sąlygų p. 78, Perkantysis subjektas į gautą prašymą paaiškinti sąlygas atsako per CVP IS ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsižvelgiant į tai, pirminių pasiūlymų terminas pratęsiamas iki 2026-02-23 10:00 val.	