




ŽYMĖJIMAI:

-  Kabelinė trasa
-  Projektuojamas skydas
-  Pietalvis



- PASTABOS:**
1. =DS1 skydas projektuojamas nuo KAS skydo. 11 metrų.
 2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žemėnimo. Jei žemėnimo nėra, turi būti įrengtas žemėnimas, žemėnimo varža turi būti ne didesne nei 10 omų.
 3. Viso objekto statyba vykdyti laikantis EJT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
 4. Visas pažaisčius dangas atstatyti analogiškoms.
 5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįsti laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekte dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
 6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabelių, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.
 - Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenka į požeminį vamzdį.
 7. Kabeliai tarp skydo ir kameryų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama išpajamoji juosta "Kabelis".
 8. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra prelinharūs. Montuojant tikslinti vietoje.
 9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
 10. Kabelio praejimui įrengti angą perdangoje reikiamo diametro, veliav sandarinti tam skirta medžiaga.
 11. Jutikliai TI-BT1, T2-BT2, T1-BP1, T2-BP2, T1-BF1, T2-BF2 yra 0,76 m nuo lubų.

| | | | | |
|----------------------|--|---|--|------------|
| 0 | 2025-12 | Statybai | Statinio projekto pavadinimas | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) | DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA | |
| Kval. Papv. Dok. Nr. | Pozicija | Vardas, Pavardė | Parasėdis | Laida |
| | | | | 0 |
| LT | Statybojas ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA" | | Dokumentu žymuo | Lapas 1 |
| | | | | Lapai 1 |