



- PASTABOS:**
1. =DS1 skydas turi būti prijungtas šalia KAS skydo.
  2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žemėnimo. Jei žemėnimo nėra, turi būti frengtas žemėnimas, žemėnimo varža turi būti ne didesne nei 10 omų.
  3. Viso objekto statyba vykdyti laikantis EIT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
  4. Visas pažėstas dangas atstatyti analogiškoms.
  5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįsti laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
  6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabelių, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.
  - Pačioje komunikacijos spintoje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenka į požeminį vamzdį.
  7. Kabeliai tarp skydo ir kameryų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama išplėjamoji juosta "Kabelis".
  8. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra prelinharūs. Montuojant tikslinti vietoje.
  9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
  10. Kabelio praejimui įrengti angtį perdangoje reikiamo diametro, vėliu sandarinti tam skirta medžiaga.
  11. Jutikliai T1-BT1, T2-BT2, T1-BP1, T2-BP2 yra 0,25 m nuo lubų.

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto pavadinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statinio projekto pavadinimas	
Kval. Papr. Dok. Nr.			DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
	Pozicija	Vardas, Pavardė	Parasas	Laida
				Statybos
				Savonorių pr., Kaunas (ŽŪ-30)
				Dokumentų pavadinimas
				Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis
				Dokumentų žymuo
LT	Statytojas ir Užsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"		Lapas
				Lapai
				1
				1