


- PASTABOS:**
1. -DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žeminimo. Jei žeminimo nėra, turi būti įrengtas žeminimas, žeminimo varža turi būti ne didesnę nei 10 omų.
 2. -DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žeminimo. Jei žeminimo nėra, turi būti įrengtas žeminimas, žeminimo varža turi būti ne didesnę nei 10 omų.
 3. Viso objekto statybą vykdyti laikantis EITJ reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
 4. Visas pažėstas dangas atstatyti analogiškoms.
 5. Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
 6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiame gofruotuose vamzdiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabelių, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai pakanka į požeminį vamzdį.
 7. Kabeliai tarp skydų ir kamery klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama įspėjamoji juosta "Kabelis".
 8. Pralaidų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra prelinmaris. Montuojant tikslinti vietoje.
 9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
 10. Kabelio praejimini įrengti angą perdangoje reikiamo diametro, vėliau sandarinti tam skirta medžiaga.
 11. Jutikliai T1-BT1, T2-BT2 yra 0,76 m, T1-8P1, T2-8P2 yra 0,58 m nuo lubų.



0	2025-12	Statybai	Statinio projekto parėdėlinimas		
Laida	Išėidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statinio projekto parėdėlinimas		
			Pozicija	Vardas, Pavardė	Parasėšas
			Statinyas		
			Pamerių g., Kaunas (8K-24)		
			Dokumentu parėdėlinimas		
			Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis		
			Dokumentu žymiu		
LT		Statybos ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA"			
			Lapas	Lapai	Laida
			1	1	0