



ŽYMĖJIMAS	PP-2	1MCC	PP-1	PP-8	TS-3			KS	PP16	AS-2, AS-3, AS-4, AS-5		PS-1			PP?	IMCC		TS-4			KS	PP-13, PP12, PP-14		PP-15		PS-1		
ĮRENGINIO PAVADINIMAS	Skydas katilinės el. skirstykloje	Biokuro kontrolės spinta	Katilinės el. skirstykla	K-5 Pūtimo v. recs. nr.2	Siurblio valdymo skydas	Rezervas	Rezervas	Biodujų jėgainė įvadas 2	Mazutinė	Apšvietimo skydeliai	Tele-2 įvadas 2	Savų reikmių paskistymo skydas įvadas 2	Rezervas		Gamtinių dujų jėgainė nr. 5	Spinta biokuro jėgainė	Gamtinių dujų jėgainė nr.4	Siurblio valdymo skydas	Rezervas	Rezervas	Biodujų jėgainė įvadas 1	Operatorinės skydelis įvadas 2	Skirstyklos SP-950 ir kondensatorių patalpos apšvietimas	Mazutinė	Tele 2 įvadas 1	Savų reikmių paskistymo skydas įvadas 1	Rezervas	Ei. generatorius 450kVA, 650A

**PASTABOS**

1. Perjungiamus esamus kabeliu pagal poreikį prailginti;
2. Skydo išdėtymą ir gabaritus tikslinti skydo montažinių schemų ruošimo metu;
3. Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.

- Spalvinis žymėjimas
- Naujai projektuojami
- Esami
- ESO apimtyse

0	2026-01-29	Statybai
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		
17498		
13644		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS <b>AB „Kauno energija“</b>	PROJEKTO PAVADINIMAS <b>Dyzelinio elektros generatoriaus Noreikiškių katilinėje įrengimo projektas. Raudondvario pl. 84, Kaunas</b>  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS <b>01 - Transformatorinė</b>  DOKUMENTO PAVADINIMAS <b>Įvadinio el. paskirstymo skydo SP-950 schema</b>  DOKUMENTO ŽYMUO <b>25121KAT-01-TDP-E-01.B-01</b>
		LAPAS LAPŲ
		1 1