



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Dalyviams
CVP IS

Nr. _____
Į _____ Nr. _____

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči viešąjį pirkimą „Kazlų Rūdos sav. gatvių kapitalinio remonto darbų“ (toliau – **Pirkimas**), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – **CVP IS**), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPI**), teikia atsakymus į užduotus Tiekėjų klausimus.

I SKYRIUS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

Informuojame, jus, kad perkančioji organizacija, vadovaujantis pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4. punktu 2024-12-27 pateikė patikslintus pirkimo dokumentus. Patikslinti dokumentai buvo patalpinti CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ (Pakeitimo ID 4, 5, 6, 7, 8, 9), taip pat CVP IS buvo patalpintas „Pranešimas dėl atsakymų į tiekėjų pateiktus klausimus“ (Pakeitimo ID 3), kuriame nebuvo pateikti visi atsakymai, todėl perkančioji organizacija dar kartą teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus:

1 klausimas:

1.1 Dėl Jurginų g., Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.

Ar DKŽ 10.1 Skyriuje „Paruošiamieji ir ardymo darbai“ numatyti ardymo darbai, nes aprašymas įrengimo darbų.... „

1.1. atsakymas: pateiktas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (Pakeitimo ID 8, 9).

1.2. Dėl E. Spurgaitės g., Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sav.

Patikslinkite prašome ar tikrai projektuojama konstrukcija be AŠO, nes visose gatvėse numatyta ir AŠO įrengimas.

1.2. atsakymas. E. Spurgaitės g. esami gruntai tenkina ŠNS reikalavimus todėl AŠAS sluoksnis nerengiamas.

1.3. Dėl Sodų g., Krūvelių k., kapitalinis remontas

Prašome patikslinti ar kiekių žiniaraščio 6.1 poz. 10 ir 11 kiekis neturėtų būti vienodas ?

1.3. atsakymas. pateiktas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (Pakeitimo ID 6, 7).

1.4. Dėl Ežero g., Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.

Ar grįžtamų medžiagų vertę kiekvienas Rangovas įsivertina pats, ar bus nurodoma vienoda vertė (nurodo Užsakovas) visiems Rangovams, kurią turės įsirašyti į žiniaraštį.

1.4. atsakymas. Grįžtamų medžiagų vertę Rangovas įsivertina pats.

1.5. Dėl Liepų g., Būdos k. Kazlų Rūdos sav. (DKŽ 1.1)

DKŽ 1.1 važiuojamosios dalies skaldos pagrindas numatyta iš 0/32 fr., tuo tarpu TS 17.2.1 frakcija nurodyta 0/45. Patikslinkite skaldos fr.

Šio žiniaraščio skyriuje „Drenažas“ nenumatyta žemės darbai ir žemės darbų skyriuje nėra

pastabos, kad įskaičiuota drenažo tranšėjų įrengimas. Prašome patikslinti, kurioje eilutėje įvertinta žemės darbai drenažo įrengimui.

Ašo sluoksnio drenažo konstrukcijoje – nenumatyta prie drenažo ar įvertinta konstrukcijos kiekiuose?

1.5. atsakymas. Skaldos fr. turi būti 0/45. pateiktas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (Pakeitimo ID 4, 5).

Žemės darbai įvertinti 7 p. (II grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas)) - 650 m³

AŠAS kiekis įvertintas konstrukcijos kiekiuose.

Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis AKTUALIA pirkimo dokumentų REDAKCIJA, visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais.

II SKYRIUS KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

1. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPI 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės
viešųjų pirkimų komisijos pirmininko
pavadootoja

Rasa Avietynienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-03 Nr. SD-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Avietynienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-03 08:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-29 14:20 - 2028-07-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-03 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-