

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(433-26) Maitinimo paskirties patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS ID 6591675) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	4 Vandentiekis nuotekos (PILNA PROJEKTO APIMTIS) 32 Vagų išskirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 m 28,0 33 Betoninių grindų atstatymas m3 28,0 Per didelis kiekis betono grindų atstatymui	32 eilutėje nurodytas kiekis yra tinkamas. 33 eilutėje nurodytas kiekis tinkamas, nes vamzdžiai yra >1 m gylyje po grindimis, preliminariai numatyti darbai šioje eilutėje yra 10 cm betono sluoksnio atstatymas, 20 cm skaldos dangos atstatymas ir likusio kiekio užpylimas drenuojančiu smėlio sluoksniu - apie 70 cm.
2.	Lauko buitinės nuotekos 2 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų 100m 4,9 3 PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.) vnt 5,0 4 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų 100m 4,9 5 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) vnt 5,0 6 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų / dėklų montavimas 100m 4,0	2 eilutėje kiekis turi būti 100m- 0,049 3 eilutėje nurodytas kiekis yra tinkamas 4 eilutėje kiekis turi būti 100m- 0,049 5 eilutėje nurodytas kiekis yra tinkamas

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
	7 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.) vnt 2,0 Medžiagų ir darbų kiekiai skiriasi 100 kartų	6 eilutėje kiekis turi būti 100m- 0,04 7 eilutėje nurodytas kiekis yra tinkamas

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Akcinė bendrovė „KN Energies“ nukelia pirminių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-03-02 10:00

PRIDEDAMA: Konkursinis DKŽ su objektine sąmata 2026-02-23.

Pirkimų komisija