



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2026-02-23 Nr. (11.8)-VŠ4-31

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 6462875)

2026 m. vasario 20 d. gautas potencialaus tiekėjo paklausimas.

2026 m. vasario 23 d. Komisija posėdyje (protokolo Nr. (11.1)-20) susipažino su paklausimais ir teikia projekto rengėjo UAB „Archko“ parengtus atsakymus (pateiktų klausimų ir atsakymų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Kur yra sužymėti kertami medžiai yra nukirptas projektas, todėl nesimato kurie medžiai kertami. Patikslinkite.

Atsakymas. Pridedame nenukirptus brėžinius (pridedama).

2. Klausimas. Ar rangovui reikia įsivertinti atkuriamąją nukirstų medžių vertę?

Atsakymas. Reikia įsivertinti.

3. Klausimas. Pateikite ŽN trinkelio kiekį m² arba m³.

Atsakymas. Kiekis pateikiamas tiesiniais metrais. Specifikacijoje yra nurodyti reikalingi pločiai ir kiti parametrai.

4. Klausimas. Koks yra armatūros tinklo storis ir kokio dydžio akis projektuojama?

Atsakymas. Armavimas gali būti įvairus, tai yra darbo projekto sprendinys.

5. Klausimas. Šlaitiniame stoge nurodytas apšiltinimo sluoksnio storis bendras ir nėra išskirstyta kokio storio turi būti atskiri sluoksniai. Pateikite.

Atsakymas. Šiltinimas gali būti įvairus, tai yra darbo projekto sprendinys.

6. Klausimas. SK dalyje yra įlajos mazgo brėžinys, tačiau SK dalies medžiagų žiniaraštyje jos nenurodytos, nei kiekis nei darbai. Kuo vadovautis?

Atsakymas. Įlajų kiekis yra tiek VN tiek SA dalyje.

PRIDEDAMA. Priedas prie atsakymo į 1 klausimą, 5 lapai.

SVARBU. Komisija, vadovaudamasi konkurso bendrųjų sąlygų 5.4 punktu, nusprendė perkelti vokų su pasiūlymais pateikimo CVP IS priemonėmis terminą iš 2026-02-26 d. 09.00 val. į 2026-03-05 d. 09.00 val.

Pirmininkas

Vaidotas Kaklys