

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(433-26) Maitinimo paskirties patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS ID 6591675) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	<p>Projekte nėra numatyti kondensato nuvedimo sprendiniai</p> <p>2.- Žiniaraštyje nieko nenurodyta apie OK-1, OK-2 ir OK-5</p> <p>3.-OK4 žiniaraštyje įvardyta kasetė 7,1kw, brėžinyje nubrėžta kasetė 7,1 kw, aiškinamajame rašte nurodoma kažkokia virtumėms pritaikyta kasetė, tokių rinkoje dar nesukūrė.</p> <p>4. -OK5 žiniaraštyje jo nėra, aiškinamajame rašte-trijų vidinių blokų kasetė, projekte parodytos dvi kasetės (kažkur dingsta viena) ir dingęs išorinis blokas, nes varis nueina ant stogo, o ant stogo OK5 nėra.</p>	<p>Perkantysis subjektas, atsakydamas į visus pateiktus klausimus paaiškina: Tiekėjui yra pateiktas kiekį žiniaraštis, kuriuo turėtų vadovautis, skaičiuodamas pirminį pasiūlymą. Kaip nurodyta techninėje dokumentacijoje, darbai vykdomi ne pilna apimtimi, t.y. perkami darbai ne visam pastatui, o nurodytoms patalpoms.</p> <p>Prašome vadovautis pateiktu TS 1 priedu - Pirkimo objekto darbų kiekį ir sąnaudų žiniaraštis ir vykdomų darbų planu, pateiktu projektinėje dokumentacijoje.</p>
2.	<p>VĖDINIMAS</p> <p>Perejimai iš D200 į D200... Ortakiai metriniai ir pan...</p> <p>R1-ten jau yra rekuperatorius ar naujas, jei yra-ar reikia su juo kažką daryti? Tas pat su R2, R4</p> <p>Termoizoliacija žiniaraštyje nenumatyta.</p>	<p>Taip pat, perkantysis subjektas primena, kad tiekėjas turi galimybę apsilankyti objekte, jo apžiūrai. Norintys dalyvauti apžiūroje tiekėjai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nedelsiant, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos turi pateikti, prašymą apžiūrai.</p>
3.	<p>elektrotechnikos darbų kiekį žiniaraštis nesutampa su projekto SŽ. Nėra parašyta, ar pilna apimtimi perkama ar ne, nes kiekiai DKŽ yra mažesni nei projekte. Kuo remiantis skaičiuoti?</p>	
4.	<p>Darbų kiekį žiniaraštyje kabelio CU 3x2,5 kiekis 1000m, projekto SŽ 1300m; kabelio CU 3x1,5</p>	

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
	<p>kiekis 1200m, projekto SŽ 2000m. Montavimo kiekis nurodytas pagal projektą, nor kabelių kiekis mažesnis.</p> <p>Projekto SŽ nurodytas kištukinis lizdas 400V, 32 A, IP65 11vnt., darbų kiekių žiniaraštyje nėra, nors montavimas nurodytas pagal projekto SŽ.</p> <p>Darbų kiekių žiniaraštyje nėra grindinių dėžių 6 vnt., nei montavimo nei medžiagos. Darbų kiekių žiniaraštyje Įleidžiamas LED šviestuvus 1x13W, IP20 nurodytas 26 vnt, projekte 29 vnt. Darbų kiekių žiniaraštyje Įleidžiamas LED šviestuvus 1x30W, IP20 4 vnt, projekte 51 vnt. Darbų kiekių žiniaraštyje Sieninis LED šviestuvus 1x7W, IP20 3 vnt, projekte 6 vnt. Darbų kiekių žiniaraštyje Pakabinamas LED šviestuvus 1x54W, IP20 (baltas) 12 vnt, projekte 20 vnt. Pakabinamų LED šviestuvų 1x18 W 3 vnt nėra darbų kiekių žiniaraštyje. Atitinkamai nesutampa ir montavimas.</p> <p>Darbų kiekių žiniaraštyje nėra Jungiklis dviem kryptimis 230 V, 10 A, IP20 2vnt; Perjungiklis dviem kryptimis 230V, 10A, IP20 3vnt. Atitinkamai nėra ir montavimo.</p> <p>Darbų kiekių žiniaraštyje Būvio daviklis 10vnt, projekto SŽ 14 vnt. Atitinkamai ir montavimas.</p>	
5.	<p>VN dalyje sanitarinių prietaisų kiekis skiriasi:</p> <p>Darbų kiekių žiniaraštyje praustuvas ŽN 5 vnt, projekte 1 vnt. Atitinkamai ir montavimas.</p> <p>Darbų kiekių žiniaraštyje ŽN keraminis klozetas (pakabinimo rėmas, keraminis išpuodis, mygtukas) 5 vnt, montavimas 1 vnt. Projekte 1 vnt.</p>	

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pirkimų komisija