



VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-02-26

DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama „VP-3599-1 Kondicionavimo sistemų įrengimo darbai Panevėžio regione“ mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu (pirkimo Nr. CVP IS 6602882) (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimą dėl Pirkimo sąlygų.

Pateikiamas tiekėjo klausimas ir Perkančiosios organizacijos atsakymas į jį:

Tiekėjo klausimas:

Prašome patikslinti techninės specifikacijos 6 lentelės 5.1 ir 5.2 punktus pašalinant reikalavimą (bendras vidinių blokų galingumas ne mažesnis 20 kW).

Remiantis 5.4 punktu galima parinkti atitinkančius kondicionierius, kurių galios suma būtų $2,2+2,2+2,2+2,2+2,8+2,8+2,8+2,2=19,4$ kW, tačiau dėl 5.1 ir 5.2 reikalavimų reiktų siūlyti galingesnius vidinius blokus nei reikalaujama.

Kokiu tikslu 5.1 ir 5.2 punktuose reikalaujami galingesni išoriniai blokai nei suminė vidinių dalių galia?

Atsakymas:

Perkančioji organizacija informuoja, jog pagal techninės specifikacijos 6 lentelės 5.4 punkte pateiktą vidinių blokų informaciją nustatyta, kad:

1 aukšto suminė vidinių blokų galia – 19,1 kW;

2 aukšto suminė vidinių blokų galia – 20,9 kW.

Atsižvelgiant į tai, 5.1 ir 5.2 punktuose pateikta informacija tikslinama ir išdėstoma taip:

„Prie pirmo išorinio bloko jungiamos visos pirmo aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 146,15 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 19,1 kW). Išorinio bloko galingumas – ne mažiau 19,1 kW.

Prie antro išorinio bloko jungiamos visos antro aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 156,84 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20,9 kW). Išorinio bloko galingumas – ne mažiau 20,9 kW.“

Informuojame, jog Pirkimo sąlygų 1 priedas (Techninė specifikacija) ir 2 priedas (Pasiūlymo forma) išdėstomi nauja redakcija (atlikti pakeitimai pažymėti geltonai). Pridedame aktualias patikslintų dokumentų redakcijas, kurias taip pat rasite CVP IS prie kitų Pirkimo dokumentų.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentų patikslinimai gali turėti įtakos pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2026 m. kovo 5 d. 14:00 val.**

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2026-02-26).
2. Pasiūlymo forma (aktuali redakcija nuo 2026-02-26).

Rengė: Giedrė Kutniauskienė, tel.: +370 659 16259, el. p.: Giedre.Kutniauskiene@turtas.lt