

IŠRAŠAS IŠ
**VIEŠOJO PIRKIMO APŠVIETIMO ĮRANGAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAMS ĮSIGYTI
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateikto siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2026-02-05 CVP IS skelbtai rinkos dėl apšvietimo įrangos ir elektrinių šviestuvų pirkimo (Nr. 6432219) dėl techninės specifikacijos reikalavimų.

1. Tiekėjas rašo:

„<...>1.21 pozicija: Ar spektras gali būti 3000k?<...>“

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą, informuoja, kad pagal Techninės specifikacijos I pirkimo dalies – Lempos 1.21 poziciją ir yra nurodyta, jog reikalinga spalvinė temperatūra $3000\text{ K} \pm 100\text{ K}$.

2. Tiekėjas rašo:

„<...>1.29 pozicija: Alternatyvos akumuliatorius gali būti? Kaip įkraunamos LiFePo, Ni MH ir kiti. 1.32 pozicija: Gal įvyko klaida? Nes starteris būna 4-65w<...>“.

Komisija atsakydama į tiekėjo gautą pastebėjimą nurodo, kad pateiktoje Techninėje specifikacijoje 1.29 pozicijos ir 1.32 pozicijos nėra. Iš viso Techninėje specifikacijoje I pirkimo dalyje – Lempos yra nuo 1.1 iki 1.27 pozicijos.

3. Tiekėjas rašo:

„<...>2.16 pozicija: Gali paklaida būti $\pm 1\text{ W}$?<...>“

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą informuoja, kad Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis Techninės specifikacijos II pirkimo dalies – Šviestuvai 2.16 pozicijos pateiktais reikalavimais, t.y.:

Šviestuvo galia: $2\text{ W} \pm 0,5\text{ W}$

Akumuliatorius: darbo režimas dingus įtampai ne mažiau 1h.

Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65

Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz

Matmenys: 240x115x78mm $\pm 3\text{ mm}$

Tvirtinimas: tvirtinamas prie sienos, vienpusis.

4. Tiekėjas rašo:

„<...>Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nustatytas tik galios (W) reikalavimas gali neužtikrinti siekiamo apšvietimo rezultato, kadangi galia parodo energijos suvartojimą, bet ne faktiškai skleidžiamą šviesos kiekį (lm). LED technologijos atveju skirtingų gamintojų gaminių šviesinis efektyvumas (lm/W) gali reikšmingai skirtis. Pvz., 10 W lempa gali skleisti tiek 900 lm, tiek 1300 lm – skirtumas esminis. Todėl ta pati galia gali lemti skirtingą apšvietimo lygį.

Atsižvelgiant į tai, siūlytume techninėje specifikacijoje nustatyti šviesos srauto reikalavimą, pavyzdžiui „___ lm $\pm$ (paklaida ___ lm)“, kad būtų aiškiai apibrėžtas pageidaujamas apšvietimo lygis ir leistina paklaida skaičiais. Papildomai, siekiant užtikrinti energinį efektyvumą, galios reikalavimas galėtų būti formuluojamas kaip „ne daugiau kaip ___ W“. Toks reikalavimų suformulavimas užtikrintų aiškiai apibrėžtą apšvietimo lygį, atitiktų šiuolaikinę rinkos praktiką

bei sudarytų sąlygas sąžiningai konkurencijai, nepagrįstai neribojant tiekėjų galimybių siūlyti technologiškai pažangius sprendimus.<...>

Komisija atsakydama į Tiekėjo pastebėjimus informuoja, kad Techninėje specifikacijoje nustatytas galios reikalavimas bei spalvinė temperatūra, tai pagrindinis parametras, kurių pilnai pakanka prekės pasiūlai. Komisija sprendžia nekeisti Techninės specifikacijos reikalavimų ir teikiant pasiūlymą vadovautis nustatytais Techninės specifikacijos reikalavimais.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.