

## PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**1.1. Paslaugų gavėjas** – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

**1.6. Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

### 2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

**Laboratoriniai tyrimai paviršiniame vandenyje (PV), nuotekose (N), (toliau – Paslaugos).**

2.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

**2.2. Kiekiai/APImtys:** Perkamas Paslaugų kiekis **yra preliminarus**.

2.3. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.4. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.5. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su laboratoriniais tyrimais susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 3.1. Pirkimo objekto aprašymas

| Eil. Nr. | Analitės pavadinimas                      | Tyrimų grupė (Matrica) | Priimtina analitės nustatymo riba, ne daugiau kaip | Preliminarus mėginių skaičius 24 mėn. |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.       | Nonilfenolis CAS 25154-52-3               | Alkilfenoliai (N, PV)  | 0,20 µg/l                                          | 400                                   |
| 2.       | 4-nonilfenolis (šakotasis) CAS 84852-15-3 |                        | 0,20 µg/l                                          |                                       |
| 3.       | 4-n- nonilfenolis CAS 104-40-5            |                        | 0,09 µg/l                                          |                                       |
| 4.       | 4-tret-oktilfenolis CAS 140-66-9          |                        | 0,05 µg/l                                          |                                       |
| 5.       | Di(2-etilheksil)ftalatas CAS117-81-7      | Ftalatai (N, PV)       | 0,43 µg/l                                          | 880                                   |

| Eil. Nr. | Analitės pavadinimas                        | Tyrimų grupė (Matrica)                              | Priimtina analitės nustatymo riba, ne daugiau kaip | Preliminarus mėginių skaičius 24 mėn. |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 6.       | Dibutylftalatas CAS 84-74-2                 |                                                     | 0,05 µg/l                                          |                                       |
| 7.       | Naftalenas                                  | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (N, PV) | 0,6 µg/l                                           | 400                                   |
| 8.       | Antracenas                                  |                                                     | 0,03 µg/l                                          |                                       |
| 9.       | Fluorantenai                                |                                                     | 0,005 µg/l                                         |                                       |
| 10.      | Benzo(b)fluorantenai                        |                                                     | 0,006 µg/l                                         |                                       |
| 11.      | Benzo(k)fluorantenai                        |                                                     | 0,006 µg/l                                         |                                       |
| 12.      | Aliuminis (Al)                              | Metalai (N, PV)                                     | 66 µg/l                                            | 550                                   |
| 13.      | Arsenas (As)                                |                                                     | 1,6 µg/l                                           | 550                                   |
| 14.      | Kadmis (Cd)                                 |                                                     | 0,5 µg/l                                           | 550                                   |
| 15.      | Chromas (Cr)                                |                                                     | 1,6 µg/l                                           | 550                                   |
| 16.      | Varis (Cu)                                  |                                                     | 1,6 µg/l                                           | 550                                   |
| 17.      | Nikelis (Ni)                                |                                                     | 11,3 µg/l                                          | 550                                   |
| 18.      | Švinas (Pb)                                 |                                                     | 4,6 µg/l                                           | 550                                   |
| 19.      | Vanadis (V)                                 |                                                     | 1,6 µg/l                                           | 550                                   |
| 20.      | Cinkas (Zn)                                 | (N)                                                 | 53,3 µg/l                                          | 550                                   |
| 21.      | Gyvsidabris (Hg)                            | (N)                                                 | 0,1 µg/l                                           | 550                                   |
| 22.      | BDS7                                        | (N, PV)                                             | 1,1 mg/l                                           | 100                                   |
| 23.      | ChDS                                        | (N, PV)                                             | 10 mg/l                                            | 100                                   |
| 24.      | Skendinčios medžiagos                       | (N, PV)                                             | 8,3 mg/l                                           | 100                                   |
| 25.      | Naftos angliavandenilių indeksas            | (N)                                                 | 0,1 mg/l                                           | 400                                   |
| 26.      | Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos | (N)                                                 | 0,1 mg/l                                           | 100                                   |
| 27.      | Bendrasis fosforas                          | (N, PV)                                             | 0,046 mg/l                                         | 100                                   |
| 28.      | Ortofosfatai                                | (N, PV)                                             | 0,03 mg/l                                          | 100                                   |

#### 4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

**4.1. Paslaugų teikimo vieta** – Paslaugos bus teikiamos Paslaugų teikėjo nurodytu adresu, o mėginiai tyrimams bus pristatomi Paslaugų teikėjo nurodytu adresu Vilniaus mieste.

**4.2. Paslaugų teikimo terminas (-ai)** – paslaugos turi būti atliktos per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Paslaugos bus užsakomos el. paštu, nurodytu Paslaugų teikimo sutartyje, užpildant Paslaugų teikėjo Užsakymo formą. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas informuoja raštu ir suderinus su Paslaugų gavėju tinkamus terminus, gali pratęsti paslaugų teikimą laiką iki 5 darbo dienų.

**4.3. Paslaugų vykdymo tvarka** – Paslaugų teikėjas tyrimų protokolus su rezultatais turi pateikti el. būdu adresu, nurodytu Paslaugų teikimo sutartyje, Paslaugų teikėjo Užsakymo formoje.

#### 5. REIKALAVIMAI TEIKĖJUI. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Tyrimų paslaugų teikėjas turi būti standarto LST EN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) atitikčiai akredituota laboratorija, kurios akreditavimo sritis apima šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas.

5.2. Paslaugų gavėjui pareikalavus turi būti sudarytos sąlygos stebėti paslaugų gavėjo užsakytą ir paslaugų teikėjo atliekamą tyrimą paslaugų teikėjo laboratorijoje.

5.3. Paslaugų gavėjui pareikalavus turi būti sudarytos sąlygos atlikti paslaugų teikėjo auditą užsakymams, kuriuos pateikė paslaugų gavėjas.

5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti paslaugų subteikėją, kuris turi atitikti 5.1 p. reikalavimus. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę už subteikėjo paslaugų teikimo kokybę.

5.5. Užsakymas bus laikomas įvykdytu, kai Paslaugų teikėjas nustatyta tvarka ir terminais Pirkėjui suteiks visas jame nurodytas paslaugas. Užsakymas Pirkėjo vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinamas) ir /ar) atšaukiamas per 1 (viena) dieną nuo užsakymo pateikimo (išsiuntimo) Paslaugų teikėjui dienos. Paslaugų teikėjas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.

5.6. Kokybiškai suteiktomis laikomos paslaugos, atliktos laikantis teisės aktų, šioje techninėje specifikacijoje, Užsakyme ir Sutartyje numatytų reikalavimų. Tyrimų protokolai neatitinkantys reikalavimų turi būti ištaisyti Paslaugų teikėjo lėšomis nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **3 darbo dienas, o reikalingi tyrimo pakartojimai** turi būti ištaisyti Paslaugų teikėjo lėšomis **ne vėliau kaip per 15** darbo dienų.

---

## 6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas pateikia tyrimų rezultatus standarto LST EN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) atitinkančiuose tyrimų protokoluose, el. pašto adresu, nurodytu Paslaugų teikimo sutartyje.

6.2. Paslaugų teikėjas privalo Paslaugų gavėjui pateikti kokybiškus dokumentus. Kokybišku laikomas tyrimų protokolai, kuriame pateikiama visa standarto LST EN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) bei tyrimų metodo reikalaujama informacija ir kuriame nėra gramatinių klaidų.

6.3. Tyrimų protokolai teikiami Paslaugų gavėjui lietuvių kalba.

---

## 7. PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

### 7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

### 7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.