



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2026-03-02 Nr. IS–911(26.1)

Siunčiama per CVP IS

DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, SAVANORIŲ A. 3A, PANEVĖŽYJE, STATYBOS DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjo paklausimus, gautus supaprastintame viešajame pirkime „Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“, vykdomame atviro konkurso būdu, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimus.

1. Klausimai (VN dalies) (cituojama):

„1) Ar skaičiuojant projekto VN dalį reikalinga įvertinti skalbimo mašinas, ar jos bus perkamos atskiru pirkimu, kaip įranga? Jeigu turime įsivertinti jas VN dalyje, tai reikalinga, kad būtų pateikta jos techninė specifikacija, nes projekte nėra jokios informacijos?

2) Nepateikta techninė specifikacija nerūdijančio plieno plautuvei, su vandens maišytuvu prašome patikslinti techninius parametrus?

3) Dušo maišytuvas su dušo žarna žiniaraštyje aprašytas labai siaurai, o techninėje specifikacijoje pateiktoje nuotraukoje matoma ir aprašyme aprašyta daugiau elementų. Kas tiksliai turi būti įskaičiuota dušo komplekte, nes žiniaraštyje nėra tokių elementų, kaip suoliukai, ranktūriai, dušo dugnai, latakai, lentynėlės ir panašiai. Patikslinkite, kas turi būti įskaičiuota vertinant pasiūlymą?“

Atsakymas:

„1. Šiuo pirkimu skalbimo mašinos neperkamos. Jos bus perkamos atskiru pirkimu.

2. Plautuvės su vandens maišytuvais ir komplektuojančiomis dalimis detalizuojamos/prenkamos korpusinių baldų projektavimo metu, orientuojamasi į standartinius dydžius. Rekomendacijos: praustuvės plienas AISI 304, plieno storis 0,8-

1,0mm, matmenys (virtuvėms) ~500x600mm, dubens gylis 180/200mm, paviršiaus apdaila – švelnus matinis blizgesys, gamintojo standartas: Franke, Blanco, Teca ar kitas, kurio gaminių savybės atitinka tokį kokybės lygį; Maišytuvo komplektui gamintojo standartas: Hansgrohe, Grohe, Gustavsberg ar kitas, kurio gaminių savybės atitinka tokį kokybės lygį.

3. Butuose pritaikytuose ŽN, WC su dušais įranga turi atitikti ISO 21542:2011, gaminių kokybės klasė – standartinė/aukštesnė nei vidutinė (ne premium). Visos komplektuojančios dalys parenkamos ir tikslinamos DP ir interjero projekto rengimo metu. Rekomenduojamos potinkinės sistemos, termostatiniai maišytuvai.“

2. Klausimai (ŠVOK dalies) (cituojama):

„1) „Vėdinimo sistema R-2“, 85 žiniaraščio pozicija, ar tikrai teisingai nurodytas kiekis?

2) Projekto šildymo dalyje numatytas patalpų šildymo valdymas termostatais, patikslinkite kokia numatyta termostatų pajungimo technologija, ar bute nuo kiekvieno termostato iki valdiklio bus montuojami atskiri valdymo kabeliai, ar visi termostatai bus apjungti vienu bendru valdymo kabeliu, kuris bus montuojamas iki valdiklio taip kaip pavaizduota principinėje schemoje? Nes valdiklių ir termostatų kainų skirtumą stipriai įtakoja, tai kokia yra parinkta kabelių montavimo technologija.

3) Nei ŠVOK nei E dalyse nenurodytas šių kabelių montavimas. Jeigu jie reikalingi, ar galite pateikti reikalingų įrengti kabelių kiekius ir specifikacijas?

4) Sistema R-3 - 10 vėdinimo įrenginių/20 triukšmo slopintuvų;

Sistema R-4 - 11 vėdinimo įrenginių/22 triukšmo slopintuvai;

Remiantis žiniaraščių kiekvienam įrenginiui numatyta po 2 triukšmo slopintuvus, o vėdinimo principinėje schemoje šių sistemų vėdinimo įrengimas numatyta po 4 triukšmo slopintuvus (pridedame principinę schemą). Patikslinkite kokį kiekį slopintuvų vertinti teikiant pasiūlymą?“

Atsakymas:

„1. Vėdinimo sistemos R-2, SŽ. 85 pozicija patikslinama -10 vnt. reguliavimo sklendžių D200;

2. Kiekvienas termostatas pajungiamas atskiru kabeliu;

3. Žr. E dalies skydų schemas;

4. Patikslinu vienam rekuperatoriui 4 vnt. triukšmo slopintuvų, kaip nurodoma funkcinėje schemoje. R-3 sistemai 40 triukšmo slopintuvų, R-4 sistemai 44 triukšmo slopintuvai.“

3. Klausimas (SK dalies) (cituojama): „1) Tarpaukštinėje grindų detalėje GD-03 nenurodyta betono klasė. Prašau patikslinkite.“

Atsakymas: „Betono klasė tikslinama DP rengimo metu.“

Pirkimo sąlygų paaiškinamai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų („Pirkimo dokumentai“).

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti Skyriaus vedėją

Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Jurgita Plesnevičienė, tel. (0 45) 504 476, el. p. jurgita.plesnevicienne@panevezys.lt