

AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS SISTEMOS, SU JOS ĮDIEGIMU SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

2025-01-06

PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMAS NR.1

Energy cells, UAB (toliau – Perkantysis subjektas) **Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos, su jos įdiegimu susijusių** paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonės gavo Tiekėjų klausimų dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo bei prašymą pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą. Pateikiami Perkančiojo subjekto atsakymai Tiekėjui.

Eil.Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymas
1.	<i>Prašome pateikti objektuose naudojamų skaitiklių ELGAMA EPQS 124.23.27 ir valdiklių ESMB 4.04. su E1.U0.C2.L1 modifikacija detalius techninius aprašymus (Vartotojų vadovus), nes atviruose šaltiniuose (internete) nurodytų modelių aprašymų nėra. Kyla neaiškumų dėl palaikomų protokolų, sąsajų, palaikomų duomenų tipų ir t.t.</i>	<i>Informaciją pateiksime tiekėjams pasirašius ir atsiuntus 6 priedą „Konfidencialumo įsipareigojimas“.</i>
2.	<i>Prašome pateikti informaciją apie parametrų skaičių viename objekte (duomenų taškų kiekis arba teleinformacijos apimtys, angl. tags)</i>	<i>Informaciją pateiksime tiekėjams pasirašius ir atsiuntus 6 priedą „Konfidencialumo įsipareigojimas“.</i>
3.	<i>Prašome nurodyti sistemos vartotojų tipus (vartotojai, inžinieriai, angl. "power-user") ir skaičių pagal tipus, Koks pageidautinas inžinerinių (angl. power-user) darbo vietų skaičius?</i>	<i>Atsižvelgiant į siūlomą sistemą, turi būti galimybė kurti vartotojus, priskirti jiems teises. Planuojamas darbo vietų skaičius iki 6 vnt.</i>
4.	<i>Jei vartotojai licencijuojami, tai kokios licencijos turi būti siūlomos - konkurentinės, ar vardinės?</i>	<i>Kadangi planuojama, jog gali dirbti 3 darbuotojai vienu metu, o viso licencijų reikės 6 vartotojams, tiekėjas gali siūlyti tiek konkurentinės, tiek vardines licencijas.</i>
5.	<i>Ar reikia įskaičiuoti komunikacijos kabelius nuo ryšio įrangos iki nuskaitomų prietaisų (valdiklių)?</i>	<i>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti galimas rizikas dėl darbų apimties.</i>

6.	<p><i>Prašome nurodyti mokymų apimtį pirkėjo darbuotojams/atstovams – preliminarus skaičius (grupės), mokymų trukmė dienomis/valandomis, mokymų forma (gyvai ar nuotoliu) ir vieta.</i></p>	<p>Mokymus praveisti galima ir nuotoliniu būdu. Preliminarus dalyvių skaičius 6 – 8 asmenys. Mokymų trukmė turi būti tokia, kad jos užtektų išdėstyti sistemos funkcionalumą ir, kad darbuotojai būtų pilnai pasiruošę dirbti su sistema.</p>
7.	<p><i>Kada turi būti pateikiamas Tiekėjo MKRAD (arba EBVPD) ir pagrindžiantys dokumentai? Su pasiūlymu ar to bus prašoma tik iš laimėjusio pasiūlymo?</i></p>	<p>Vadovaujantis Mažos vertės specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 p. Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas ir kvalifikacija nėra tikrinami šiame Pirkime.</p>
8.	<p><i>Kvietimas dalyvaut pirkime gautas 2024.12.20. Pasiūlymo pateikimo terminas - 2025.01.10. Prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą (bent 1 savaitei) atsižvelgiant į faktą, kad dauguma žmonių, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje nuo 2024.12.23 iki 2025.01.06 atostogaus.</i></p>	<p>Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025-01-17 d. 10:00 h.</p>

Pirkimo organizatorius