

Priedas Nr.1

ROKIŠKIO M. TERMOFIKACINIO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

Panevėžys

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vnt.	Kokybės rodikliai
1.	Bendras kietumas	mg-ekv/dm ³	0,1 – 0,2
2.	Šarmingumas pagal fenolftaleiną	mg-ekv/dm ³	0,1 – 0,5
3.	Bendras šarmingumas	mg-ekv/dm ³	0,5 – 1,5
4.	Karbonatinis indeksas	(mg-ekv/dm ³) ²	0,05 – 0,3
5.	CO ₂ kiekis	mg/dm ³	Nėra
6.	Ištirpusios deguonies kiekis	µg/dm ³	5 - 15
7.	Geležies junginių kiekis	mg/dm ³	0,07 - 0,3
8.	Rodiklis pH	-	8,7 – 9,5
9.	Suspenduotos medžiagos	mg/dm ³	1,5 – 2,5