

TVIRTINU
ĮAT vadas

DEGALŲ TALPYKLOS SU DEGALŲ IŠDAVIMO ĮRANGA NUOMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026- Nr. TS-
Tauragės r.

1. Pirkimo objekto paskirtis:

1.1. **Degalų talpyklos su degalų išdavimo įranga** (pirkimo objektas atitinka LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamai sąvokai „**Kilnojamasis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys**“, toliau – **Degalų talpykla**.) nuomos paslauga skirta įrengti laikiną vietą karinės technikos aprūpinimui dyzeliniais degalais Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono teritorijoje (toliau – KPB).

1.2. Paslaugos teikimo vietos adresas: Laužo k. 1, Tauragės rajonas, KPB teritorija.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. **Degalų talpyklos** komplektaciją sudaro:

2.1.1. dvisienė plastikinė dyzelinių degalų talpykla (ar talpyklos) ne mažesnė (-ės) kaip 20 000 litrų talpos su rakinamu dangčiu viršutinėje talpyklos dalyje ir alsuokliu (ventiliacija vidinėje talpykloje). Išorinių paviršių spalva turi užtikrinti ne mažesnio kaip 70 % bendro nuolatinio šilumos atspindėjimo;

2.1.2. dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įranga;

2.1.3. apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo priemonės (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose).

2.2. Dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įrangos komplektaciją sudaro:

2.2.1. degalų išdavimo elektrinis siurblys (230 V), išdavimo našumas nuo 60 iki 80 l/min.;

2.2.2. greito jungimo mova su dangteliu degalų užpylimui į talpyklą uždaru būdu iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.3. rakinama degalų išdavimo įrangos spinta;

2.2.4. integruotas tarpusienio degalų nutekėjimo ir degalų lygio nuotolinis valdiklis;

2.2.5. elektroninis maksimalaus degalų lygio daviklis, naudojamas siekiant išvengti degalų talpyklos perpylimo užpildant ją iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.6. lanksti (ne mažiau kaip 8 m) įpylimo žarna ritėje su atbuliniu vožtuvu bei filtru;

2.2.7. automatinis degalų išpylimo pistoletas su apsauga nuo perpylimo;

2.2.8. vandens atskyrimo filtras;

2.2.9. kalibruota elektroninė degalų apskaitos sistema.

2.3. **Degalų apskaitos sistema turi atitikti šiuos reikalavimus:**

2.3.1. degalų apskaita turi būti vykdoma pagal mobilios degalinės degalų išdavimo įrenginio ekrane rodomus parodymus.

2.3.2. mobilioje degalinėje turi būti įrengtas mechaninis arba elektroninis skaitiklis, kuris realiu laiku ekrane aiškiai ir suprantamai rodo išduodamą degalų kiekį (litrais) ir išdavimo proceso pradžią bei pabaigą;

2.3.3. degalų išdavimo įrenginys turi turėti galimybę nunulinti skaitiklio parodymus prieš kiekvieną pylimą;

2.3.4. degalų apskaitos duomenys fiksuojami rankiniu būdu pagal skaitiklio parodymus, pildant išduodamų naftos produktų žiniaraštį.

2.4. **Degalų talpykla** turi atitikti ES reikalavimus, LR aplinkos apsaugos reikalavimus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančius teises aktų reikalavimus.

2.5. **Degalų talpykla** turi turėti techninį pasą, eksploatavimo instrukciją, kuro išdavimo įrangos kalibravimo sertifikatą, sandarumo patikrinimą ir kitus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teises aktuose nurodytus, degalinės eksploatacijai būtinus dokumentus.

2.6. **Degalų talpyklos** tiekėjas (toliau – **Nuomotojas**) turi parengti ir paslaugos užsakovui (toliau – **Nuomininkas**) pateikti **Degalų talpyklos** priežiūros nuomos laikotarpiu grafiką, kuriame turi būti numatyti techninės priežiūros ir privalomos periodinės techninės būklės patikros terminai.

2.7. Dokumentai ir jų kopijos nurodyti šios specifikacijos 2.5. ir 2.6. p., turi būti pateikti **Nuomininko** atstovui ne vėliau, kaip **Degalų talpyklos** paleidimo dieną.

2.8. **Nuomotojas** turi laiku atlikti garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo darbus.

2.9. **Degalų talpyklos** gedimo atveju **Nuomotojas** privalo savo sąskaita pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos iš **Nuomininko** gavimo el. paštu.

2.10. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti per 24 valandas, **Nuomotojas** savo sąskaita, per 48 valandas nuo informacijos iš **Nuomininko** gavimo el. paštu, privalo pakeisti sugedusią **Degalų talpyklą** kita, neturinčia trūkumų **Degalų talpykla**, atitinkančia šios specifikacijos reikalavimus.

2.11. **Nuomotojas** nustatyta tvarka turi pildyti **Degalų talpyklos** įrenginių eksploatavimo žurnalą.

2.12. **Degalų talpyklos** aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas **Nuomotojo** personalas.

2.13. **Degalų talpyklą** pristatoma, sumontuojama, paleidžiama eksploatacijai, remonto, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai bei procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas nuomos periodu vykdomi šios specifikacijos 1.2. p. nurodytu paslaugos teikimo adresu.

3. Garantiniai reikalavimai:

3.1. **Degalų talpyklos** kokybę **Nuomotojas** privalo užtikrinti visą nuomos terminą, nurodyta šios specifikacijos 5.1. p.

4. Papildoma informacija:

4.1. **Degalų talpyklą** turi būti apsaugota apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės ją pažeisti teritorijoje judančiomis kelių transporto priemonėmis. Apsauginius atitvarus ar kitas apsaugines priemones pasirenka ir įrengia **Nuomotojas**.

4.2. **Degalų talpyklos** pristatymas, paruošimas ir paleidimas eksploatacijai, įskaitant būtinus elektros kabelius, žaibo saugos bei įžeminimo įrengimas (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose), apsauginių atitvarų įrengimas, **Nuomininko** personalo apmokymas, **Degalų talpyklos** techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai ir procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas, atsiradusių gedimų remontas nuomos periodu, talpos valymo darbai po eksploatavimo, demontavimas ir išvežimas turi būti įskaičiuotas į bendrą nuomos kainą, kurios vykdytojas - **Nuomotojas**.

4.3. Elektros tiekimo tašką nurodo **Nuomininkas**.

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1. Numatoma nuomos trukmė – 12 mėnesių su galimybe pratęsti nuomą 12 mėnesių.

PRIDEDAMA: Degalų pylimų žiniaraštis, 1 lapas.

KLIAC Tauragės skyriaus
Infrastruktūros eksploatavimo grupės
logistikos specialistė

Laura Rakauskienė

Degalu pylimu žiniaraštis

Gavėjo tipas	Gavėjas	TPĮ numeris	Kelionės lapo Nr.	Kiekis, l