

VIEŠOJO PIRKIMO „SPECIALIŲJŲ PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVOJE, STATYBA“ (SKELBTA 2026-02-13 CVP IS, PIRKIMO NR. 6537565) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2026-02-17 540273	Techninė specifikacija	Trūksta Techninio darbo projekto Bendrosios dalies (jeigu tokia yra prašome pateikti).	Pridedama Techninio darbo projekto Bendrosios dalis.	2026-02-25
2	2026-02-18 541509	Pirkimo sąlygos	Pirkimo sąlygų 5.1 punkte parašyta: Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų“. Ši deklaracija nepateikta, prašome ją pateikti.	Įkelta CVP IS prie pirkimo dokumentų.	2026-02-25
3	2026-02-20 544597	Pirkimo sąlygos	Specialiosiose sąlygose 5.1. punkte ir 6.1.8. punkte nurodyta, kad kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų“ pagal pateiktą formą. Ši reikalaujama tiekėjo deklaracijos forma nėra pateikta kartu su pirkimo dokumentais. Prašome pateikti formą.	Žr. atsakymą Nr. 2.	2026-02-25
4	2026-02-20 544597	Pirkimo sąlygos	Prašome patikslinti pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, nes jis skiriasi. Prie pirkimo dokumentų pateiktame „Priedas Nr1 Terminų lentelė“ nurodyta „30 (devyniasdešimt) dienų“, skiriasi skaičiais ir žodžiais nurodytas terminas, o skelbime apie pirkimą nurodyta 30 dienų.	Patiksliname, kad reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas yra 30 dienų.	2026-02-25
5	2026-02-20 545610	Techninė specifikacija	Pateiktoje projekto VN dalyje ir pasiūlymo rašte numatoma demontuoti esamą siurblinę, prašome pateikti brėžinį arba detalizuotą kiekį žiniaraštį siurblinės demontavimui.	Pateikiame esamos vandentiekio siurblinės brėžinį. Demontuotą įrangą pristatyti į UAB "Giraitės vandenys", Topolių g. 5, Giraitė.	2026-02-25
6	2026-02-24 548477	Pirkimo sąlygos	Prašome patikslinti, ar rangovui pačiam pildyti EBVPD eilutes: procedūros tipas, pavadinimas, trumpas aprašymas.	Nurodytų EBVPD dalių pildyti nereikia.	2026-02-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
7	2026-02-27 554260	Techninė specifikacija	<p>Su pirkimo dokumentacija, pateikto projekto 2025-39-1-TDP-VN (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo) dalyje, pateikta WILO siurblių įrangos techninis lapas. Pirkimo dokumentacijos smulkiai aprašyta ir pateikiama konkrečios įrangos specifikacija.</p> <p>Prašome patikslinti ar tai neapriboja konkurencingumo?</p> <p>Prašome patikslinti ar galima siūlyti analogišką gaminį, tačiau nenurodyto gamintojo?</p> <p>Taip pat prašome nurodyti pagrindinius kriterijus, kuriuos turi atitikti siūlomas gaminys.</p>	<p>Teikia pataisytą VN dalį, kurioje panaikintos nuorodos į konkretų gamintoją ir techninė specifikacija (p.4.2.10 Įranga/funkcija) papildyta pastaba, kad „galima naudoti analogiškus, ne prasnesnių savybių turinčius gaminius“.</p>	2026-03-05