



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

Nr.

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) ir susiekimo komunikacijų statinių (gatvių) rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo (Nr. 257644) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 punktu, atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Sklypo plano dalyje, aiškinamajame rašte nurodyta, kad keičiant dangas, kiek įmanoma panaudojami esami pagrindai, bet jei tankinant nepavyksta pasiekti tinkamo sutankinimo, arba storis mažesnis nei 50 cm, esamus pagrindus būtina pakeisti naujais. Tiekėjai, teikdami pasiūlymą neturi galimybės įsivertinti kuriose vietose ir kiek pagrindų nepavyks sutankinti iki nustatytos ribos ir koks yra esamo pagrindo storis, todėl techniniame darbo projekte prašome nurodyti, kuriose vietose pagrindai turės būti keičiami ir kokia keičiamų pagrindų konstrukcija.

Atsakymas:

Skaičiuojant kainą prašome vertinti dangų keitimą panaudojant esamus pagrindus, o atsiradus poreikiui esamus pagrindus keisti naujais – šie darbai būtų perkami papildomai.

2. Klausimas:

Projekte numatytas asfaltbetonio dangos remontas. Techninėse specifikacijose nurodyta, kad esamos asfaltbetonio dangos remontui naudojamas išlyginamais asfaltbetonio mišinys AC 11 AN bei viršutinis sluoksnis SMA 11 S (AC 11 VN). Prašome tiksliai nurodyti, koks asfaltbetonis turi būti naudojamas viršutiniam sluoksniui, taip pat nurodykite išlyginamojo asfaltbetonio storį, arba kiekį tonomis.

Atsakymas:

Viršutiniam sluoksniui remontuojamose vietose galima numatyti AC 11 VN rūšies mišinius, nebent rangovo technologijai optimaliau panaudoti aukštesnės kokybės SMA 11 S mišinius (kaip ir naujose dangose). Skaičiuoti storius ne mažesnius, nei nurodo Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 mažo eismo intensyvumo dangoms (4 cm viršutinis sluoksnis, 5 cm pagrindo sluoksnis).

3. Klausimas:

Prašome tiksliai nurodyti, koks asfaltbetonis naudojamas įrengiant naujas dangas.

Atsakymas:

Naujoms dangoms skaičiuoti SMA 11 S mišinius (dėl ilgesnio tarnavimo laiko).

4. Klausimas:

Sklypo plano dalyje nurodyta, kad jeigu naujai įrengiamoms kietoms dangoms nepavyksta pasiekti deformacijos modulio E_{v2-45} MPa reikšmės, privaloma taikyti papildomas priemones. Kadangi tiekėjai, teikdami pasiūlymus, neturi galimybės įvertinti, ar bus reikalingos papildomos priemonės, prašome patvirtinti, kad jei atsiras poreikis šioms priemonėms, už jas bus apmokama papildomai.

Atsakymas:

Jei atsiras poreikis šioms priemonėms, už jas bus apmokama papildomai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

N. Vedeikienė, tel. (0 46) 39 63 23, el. p. nijole.vedeikiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-07 Nr. (14.24E)-VP3-19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-07 16:43:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-07 16:45:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-07 16:47:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-07 16:47:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys