

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-03-19 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ELEKTROS TINKLO IR ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS* (CVP IS ID 6783608), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

Klausimas. „Prašome pateikti technines charakteristikas, aprašymus apskaitos spintoms bei komponentams (pvz. kontaktoriaus, ribotuvams, jungikliams) bei šviestuvams (gatvių apšvietimo, pėsčiųjų perėjos, požeminės pėsčiųjų perėjos, tunelio šviestuvo, pėsčiųjų tiltų šviestuvo). Prašau pateikti gėmių išmatavimus ar bent pateikti didžiausios naudojamos gėmės matmenis. Patikslinkite kokius parametrus norima matuoti „Fiderio parametrų matavimas“.“

Atsakymas.

Kadangi mūsų objektuose naudojama labai plati ir įvairi įrangos bei jos komponentų gama (apskaitos spintos, kontaktoriai, ribotuvai, jungikliai ir kt.), o jų techninės charakteristikos skiriasi priklausomai nuo konkrečios paskirties, gamintojų, modelių bei pagaminimo metų, dėl tokios įvairovės neturime galimybės pateikti visų įrenginių individualių techninių charakteristikų. Atsižvelgdami į tai, paliekame paslaugų tiekėjui atsakomybę parinkti visą keičiamą įrangą pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus, projektinius sprendinius ir gerąją inžinerinę praktiką, užtikrinant tinkamą įrangos funkcionalumą, patikimumą, saugos standartų atitiktį bei visų sprendinių suderinimą su užsakovu.

Kelio apšvietimo ir pėsčiųjų perėjų šviestuvų sąlygos pateiktos mūsų bendrovės internetiniame puslapyje pateikiamuose dokumentuose (<https://vialietuva.lt/aktuali-informacija>). Kitų apšvietimo elementų (požeminių pėsčiųjų perėjų, tunelių, pėsčiųjų tiltų šviestuvų) taip pat yra labai platus spektras, todėl nėra galimybės pateikti visų jų techninių charakteristikų. Vykdamas paslaugas tiekėjas turės parinkti įrangą vadovaudamasis normatyvais, techniniais reikalavimais ir užtikrindamas tinkamą visų įrenginių funkcionavimą ir visus sprendinius suderinti su užsakovu.

Kelio apšvietimo ir pėsčiųjų perėjų šviestuvų techninės sąlygos yra pateiktos mūsų bendrovės interneto svetainėje, skiltyje „Aktuali informacija“ (<https://vialietuva.lt/aktuali-informacija>). Kitų apšvietimo elementų (požeminių pėsčiųjų perėjų, tunelių, pėsčiųjų tiltų šviestuvų) taip pat yra labai didelė įvairovė, todėl nėra galimybės pateikti visų jų techninių charakteristikų. Teikiant paslaugas tiekėjas privalės parinkti įrangą vadovaudamasis galiojančiais normatyviniais dokumentais, techniniais reikalavimais ir užtikrinti tinkamą visų įrenginių veikimą, viską suderinęs su užsakovu.

Pateikiame mūsų objektuose naudojamos šviestuvų atramų gėmių išmatavimus:

1. Vienšakės gėmės, palinkimo kampas 5° iki 20°, (H x V):
 - 0,5 m x 0,5 m;
 - 1,0 m x 1,0 m;
 - 1,0 m x 1,5 m;
 - 1,0 m x 2,0 m;
 - 1,5 m x 1,0 m;
 - 1,5 m x 1,5 m;
 - 2,0 m x 1,0 m;
 - 2,0 m x 1,5 m;

2,0 m x 2,0 m;
1,5 m x 2,5 m.

2. Dvišakės gembės, palinkimo kampas 5° iki 20° , (H x V x V):

0,5 m x 0,5 m x 0,5 m;
1,0 m x 1,0 m x 1,0 m;
1,5 m x 1,5 m x 1,5 m;
1,0 m x 2,0 m x 2,0 m;
1,5 m x 1,0 m x 1,0 m;
1,5 m x 1,5 m x 1,5 m;
2,0 m x 1,0 m x 1,0 m;
2,0 m x 1,5 m x 1,5 m;
1,5 m x 2,5 m x 2,5 m.

„Fiderio parametrų matavimas“ apimtų pagrindinių elektros linijos techninių ir darbo parametrų nustatymą – faktinės srovės (A), fazinės ir linijinės įtampos (kV/V) bei jų nukrypimų nuo norminės reikšmės, galios parametrų, taip pat įžeminimo varžos matavimą.

Infrastruktūros priežiūros skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
