



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-01-08 Nr. 679628-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Rokiškio RK tinklo siurblio pirkimas“:

Klausimas: Pagal Europos Sąjungos Ecodesign Regulation (EU) 2019/1781 direktyvas įsigaliojusias 2023 metų birželio mėnesį, visi varikliai, kurių galingumas yra didesnis arba lygus 75 kW, tačiau mažesnis arba lygus 200 kW, privalo būti IE4 efektyvumo klasės. Prašome į pirkimo sąlygas įtraukti punktą, kad jei bus siūlomas 75 kW variklis, jis turi atitikti IE4 efektyvumo klasę.

Atsakymas: Tiekiant tinklo siurblių Rokiškio RK pagal techninės specifikacijos p.12 nurodyta "Elektros variklio efektyvumo lygis turi būti \geq IE3“. Vadovaujantis "Europos Sąjungos Ecodesign Regulation (EU) 2019/1781 direktyvas, įsigaliojusias 2023 metų birželio mėnesį, visi varikliai, kurių galingumas yra didesnis arba lygus 75 kW, tačiau mažesnis arba lygus 200 kW, privalo būti IE4 efektyvumo klasės", tai reiškia esant siurblio variklio galiai nuo 55 KW iki 74,99 KW variklio efektyvumo klasė \geq IE3, o esant variklio galingumui 75 kW efektyvumo klasė ne žemesnė IE4.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė