

## DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį **Turto draudimo** pirkimą (toliau – Pirkimas).

Pirkime gauti Tiekėjo klausimai, pateikiame atsakymus į juos:

### 1 klausimas:

Pateikite Klaipėdos didžiojoje lokacijoje esančių transformatorių sąrašą, nurodant jų vertes ir pagaminimo metus; taip pat kito ten esančio turto išskaidymą, nurodant ar tai pastatas, ar įranga ir su jų vertėmis.

### Atsakymas:

Vadovaujantis Specialiųjų Pirkimo sąlygų (SPS) 2.5. punkto nuostatomis, prašoma informacija ir duomenys pateikiami tik tiekėjams, pasirašiusiems ir Perkančiajam subjektui atsiuntusiems Konfidencialumo įsipareigojimą (SPS 3 priedas). Prašome pateikti pasirašytą nustatytos formos Konfidencialumo įsipareigojimą (jei pasirašytas Konfidencialumo įsipareigojimas dar nebuvo pateiktas) klausime nurodytai informacijai gauti.

### 2 klausimas:

Pateikite informaciją – koku būdu oro linijos ir stulpai yra apsaugotos nuo apledėjimo ir kitų nepalankių oro sąlygų:

2.1. Ar jie turi sniego, ledo apkrovos monitoringą?

**Atsakymas:** Sniego ir ledo apkrovos monitoringo oro linijos neturi.

2.2. Kaip paruošti atlaikyti užšalimą, smarkų snygį?

**Atsakymas:** Užšalimą ir smarkų snygį oro linijos turi atlaikyti vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais, Elektros linijų įrengimo ir instaliacijos taisyklėmis, sniego ir ledo apkrovos yra įvertinamos projektavimo stadijos metu.

2.3. Kokiam sniego storiui (cm) stulpai yra paruošti?

**Atsakymas:** Stulpai ar atramos turi atlaikyti apkrovas, nurodytas STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“, vertinant apšalo rajonų duomenis.

2.4. Kokie veiksmai numatyti artėjant/ atėjus dideliame snygiui, apledėjimui?

**Atsakymas:** Artėjant/atėjus dideliame snygiui rangovai, su kuriais Perkantysis subjektas yra sudaręs eksploataavimo sutartis, informuojami, kad būti pasiruošę šalinti nulaužtus ar išverstus medžius.

2.5. Ar yra priemonės, numatytos prieš stulpų domino efektą?

**Atsakymas:** Projektuojant OL, vadovaujantis Elektros linijų įrengimo ir instaliacijos taisyklėmis, vertinama, kad oro linijos tarpinė atrama atlaikyti mechaninę apkrovą nutrūkus laidui.

2.6. Ar turite atsarginių stulpų, sugebančių pakeisti esamus jei daugiau nei 2 stulpai prarandami vienu metu?

**Atsakymas:** Taip, avariniame rezerve turime atsarginių atramų.

Rasa Baliukonytė, tel.: +37069111055, el. p. [rasa.baliukonyte@litgrid.eu](mailto:rasa.baliukonyte@litgrid.eu)