

**ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS**

Pranešame, kad gauti klausimai 110/10 kV Jačionių TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai.

**Taip pat, vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 15.5 p., priimtas sprendimas pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. sausio 15 d. 13.00 val.**

1.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Prašome patikslinti ESO sąlygų galiojimo terminą. „Parengta: 2024-08-22, Galioja iki: 2025-08-22“. 9p. rašoma, kad „Sąlygos galioja 2 metus nuo išdavimo datos.“</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Ačiū už pastebėjimą, šis priedas bus pakoreguotas numatant dviejų metų galiojimo terminą, t.y iki 2026-08-22.</p>
2.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Prašome patikslinti, ar perkamiems darbams Užsakovas numato pirkti projekto ekspertizės paslaugas.</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Informuojame, kad nenumatoma.</p>
3.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Prašome tikslinti pavadinimus visuose pirkimo dokumentuose: vadovaujantis RC pažymos 2.4. punktu, Litgrid AB nuosavybės teise valdomos skirstyklos pavadinimas – Jočionių TP 110 kV skirstykla, o AB ESO nuosavybės teise valdomos skirstyklos pavadinimas – 110/10 kV įtampos elektros TP „Jačionys“. Tai yra svarbu SLD gavimo metu, kai tikrinamas dokumentų atitikimas – PU dokumentai ir PU užduotis turi atitikti parengto projekto sprendiniams</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Ačiū už pastebėjimą. Informuojame, kad SLD gaunamas unikaliu numeriu, o po statybos bus parengta kadastrinė byla ir šių redakcinę klaidą RC ištaisys.</p>
4.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> PU 4.20 punktas. Pastotės teritorijoje projektuojamas tualetas su sandariu išsiurbimu. Pagal viešai prieinamus duomenis akivaizdu, jog šalia sklypo yra centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, todėl kyla pagrįsta rizika, kad projekto derinimo metu arba SLD gavimo metu bus gauta pastaba - jungtis prie centralizuotų tinklų. Pažymime, kad objektas yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose. Prašome patvirtinti, jog atsisakote prisijungti prie miesto centralizuotų tinklų arba tikslinti PU 4.20 punktą.</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Pastotėje projektuojamas tualetas su sandariu, uždaru, gamyklinis rezervuaru, užtikrinant apsaugą nuo paviršinių nuotekų patekimo. Objekte projektuojamas tualetas nejungiamas prie Vilniaus aglomeracijos centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos pagal nuotekų tvarkymo reglamento Nr. D1-236 IV skyriaus 25 punkto išimtis, kai centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos įrengimas arba išplėtimas tiek, kad būtų sudarytos sąlygos surinkti visų aglomeracijos teritorijoje esančių objektų nuotekas nėra pateisinamas ekonominiu požiūriu ir nuotekų surinkimo sistemos įrengimo poveikis taršos mažinimo ir prevencijos prasme nereikšmingas, aglomeracijų teritorijoje gali būti taikomos atskirosios arba grupinės buitinių nuotekų tvarkymo sistemos, kurios užtikrintų lygiavertį centralizuotajai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai vežamos į aglomeracijos valymo įrenginius.</p> <p>TU 4.20 punktas turi būti įgyvendintas tokia apimtimi, kad būtų įgyvendintas Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių 54 punktas: Transformatorių pastotėse turi būti įrengtas sanitarinius reikalavimus atitinkantis tualetas.</p>
5.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> PU p. 6.41. Prašome PU tiksliai nurodyti, ar rekonstruoti esamą tvorą, ar projektuoti naują.</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Vadovautis TU 4.19 punktu: Skirstyklos tvora turi būti suprojektuota 1,8 m aukščio su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Minimalus cokolio aukštis 40 cm. Minimalus cokolio plokštės įgilinimas – 10 cm. PSO personalo patekimui į 110 kV skirstyklos teritoriją projektuoti ir įrengti atskirus vartelius. Skirstyklos</p>

	<p>tvorai standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami (19) priede. Esama tvora demontuojama, statoma TU 4.19 punkte nurodytus reikalavimus atitinkanti tvora.</p>
6.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Perkamas projektinių pasiūlymų parengimas, tačiau PU 3 priede „Projekto sudėtis“ nėra numatytas projektinių pasiūlymų dalies bylos parengimas. Prašome tikslinti PU ir jos priedus pagal nuo 2024.11.01 naujai atsiradusius statybų reglamentuojančių įstatymų pakeitimus.</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Techninė užduotis neprieštaruja pakeistiems statybą reglamentuojantiems teisės aktams. Poįstatyminiai teisės aktai numato minimalią projektinių pasiūlymų apimtį, tačiau palieka galimybę Statytojui / Užsakovui ją išplėsti. Perkantysis subjektas šiuo Pirkimu perka išplėstos apimties projektinių pasiūlymų parengimo darbus.</p>
7.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Vadovaujantis nuo 2024.11.01 įsigaliojusių įstatymų nuostatomis, derinimas su trečiosiomis šalimis ir sąlygas išdavusiomis instancijomis atliekamas per IS Infostatyba po SLD išdavimo, techninio darbo projekto rengimo etape (pridedame iškarpa iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuoto seminaro medžiagos):</p> <p style="text-align: center;"><b>Prašymas pateikti išvadą dėl techninio darbo projekto</b> (teikiamas prisijungimo sąlygas išdavusiems subjektams)</p> <p><b>Pagrindiniai pasikeitimai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naujas per IS Infostatyba teikiamas prašymas</li> <li>• Prie prašymo pridedamas po SLD gavimo parengtas Techninis darbo projektas</li> <li>• Subjektas (juridinis arba fizinis asmuo) gali gauti nagrinėti šį prašymą, jei išdavė Prisijungimo sąlygas</li> <li>• Prašyme pateiktam TDP subjektas IS Infostatyba turi būti pritarta arba nepritarta</li> <li>• Prašymas teikiamas kiekvienam Prisijungimo sąlygas išdavusiam subjektui atskirai</li> </ul> <p>Šios nuostatos nesuderinamos su PU p. 3.24 reikalavimu projektą suderinti su trečiaja šalimi (AB ESO) projektinių pasiūlymų rengimo etape. Prašome tikslinti projektavimo užduotį.</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> ESO išduotos projektavimo sąlygos numato projektų ir sprendinių derinimą su ESO. Projektuotojas turės atlikti projektinių pasiūlymų suderinimo veiksmus su trečiosiomis šalimis, tačiau trečiosioms šalims pagrįstai dėl ne nuo projektuotojo priklausančių aplinkybių atsisakius derinti projektinių pasiūlymų dokumentą, bus vertinamos aplinkybės dėl atsakomybės netaikymo pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.1 punktą.</p>
8.	<p><b>KLAUSIMAS:</b> Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu perkami privažiavimo kelio iki skirstyklos teritorijos sprendiniai? Jei taip - prašome patikslinti PU, aiškiai nurodant poreikį (ilgį, dangą, kategoriją ir t.t.) suprojektuoti privažiavimo kelią iki skirstyklos teritorijos. Jeigu privažiavimo kelias neprojektuojamas, prašome patikslinti kaip bus užtikrinti privažiavimo prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių esančių skirstyklos teritorijoje, numatyti PU p. 4.17?</p> <p><b>ATSAKYMAS:</b> Kelių įrengimo ir privažiavimo prie įrenginių projektavimo paslaugos perkamos tik 110-10 kV Jačionių TP 110 kV skirstyklos LITGRID AB valdomo sklypo dalyje. Privažiavimas iki skirstyklos šio projekto apimtyje neprojektuojamas. Atkreipiame dėmesį, kad projekte turi būti numatytos priemonės įgyvendinti TU 4.24 punktą: Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamosi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį</p>