



Esama apskaita perkeliama į naują skydą KAS

Sumontuojami srovės transformatoriai

Sumontuojami srovės transformatoriai

Esama apskaita perkeliama į naują skydą KAS

ŽYMĖJIMAS	PP-2	1MCC	PP-1	PP-8	TS-3			KS	PP16	AS-2, AS-3, AS-4, AS-5		PS-1			PP?	IMCC		TS-4			KS	PP-13, PP12, PP-14		PP-15		PS-1		
IRENGINIO PAVADINIMAS	Skydas katilinės el. skirstykloje	Biokuro kontrolės spinta	Katilinės el. skirstykla	K-5 Pūtimo v. recs. nr.2	Siurblio valdymo skydas	Rezervas	Rezervas	Biodujų jėgainė įvadas 2	Mazutinė	Apšvietimo skydeliai	Tele-2 įvadas 2	Savų reikmių paskistymo skydas įvadas 2	Rezervas		Gamtinių dujų jėgainė nr. 5	Spinta biokuro jėgainė	Gamtinių dujų jėgainė nr.4	Siurblio valdymo skydas	Rezervas	Rezervas	Biodujų jėgainė įvadas 1	Operatorinės skydelis įvadas 2	Skirstyklos SP-950 ir kondensatorių patalpos apšvietimas	Mazutinė	Tele 2 įvadas 1	Savų reikmių paskistymo skydas įvadas 1	Rezervas	Ei. generatorius 450kVA, 650A

PASTABOS

1. Perjungiamus esamus kabeliu pagal poreikį prailginti;
2. Skydo išdėtymą ir gabaritus tikslinti skydo montažinių schemų ruošimo metu;
3. Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.

- Spalvinis žymėjimas
- Naujai projektuojami
- Esami
- ESO apimtyse

0	2026-01-29	Statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		
	PROJEKTO PAVADINIMAS Dyzelinio elektros generatoriaus Noreikiškių katilinėje įrengimo projektas. Raudondvario pl. 84, Kaunas	
17498	PV	
13644	PDV	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Kauno energija“	
DOKUMENTO PAVADINIMAS Įvadinio el. paskirstymo skydo SP-950 schema		LAIDA 0
DOKUMENTO ŽYMUO 25121KAT-01-TDP-E-01.B-01		LAPAS LAPŲ 1 1