



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Visagino centrinio stadiono, Parko g. 2C, Visagine, apšvietimo sistemos modernizavimas“, pirkimo Nr. 355510 (toliau – Konkursas). 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2025 m. sausio 7 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) Komisija gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus (pranešimo Nr. 17489 ir Nr. 21970) ir teikia atsakymus į juos (*klausimų tekstas netaisytas*):

1. Klausimas. Konkursiniame projekte numatytas aktyvus žaibo priėmiklis, kuris prijungiamas prie aliuminio žaibolaidžio, o žaibolaidis prie metalinės atramos. Žaibo atveju dalis krūvio nueis per žaibolaidį, o dalis pasiduos į atramą ant kurios sumontuoti šviestuvai (žaibo gavimo atveju, manome jie gali būti sugadinti). Ar teisingai parinktas projekto sprendinys? Gal turi būti projektuotas žaibolaidžio nuvediklis specialiu izoliuotu laidininku, kaip pvz.: izoliuotas kabelis X?

Atsakymas: Konkurso specialiųjų sąlygų 9 priedo „Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos statybos ir stadiono futbolo aikštės, dangų paprastojo remonto projektas“ (toliau – Projektas) šviestuvų techninėse specifikacijose (TS-1.1, lentelės 12 p.) nurodyta, kad šviestuvai turi turėti atsparumą žaibui ir viršįtampiams.

Žaibo iškrova renkasi trumpiausią kelią iki įžeminimo, tad didžiausia energija keliaus per projektuojamus žaibo nuvediklius. Dalis žaibo energijos gali pratekėti per metalinę atramą, bet jeigu šviestuvai bus tiekiami pagal nurodytas specifikacijas, tai rizika juos sugadinti yra minimali.

Derinant tiekiamas medžiagas, galima naudoti techniškai geresnių parametru medžiagas negu nurodyta TP techninėse specifikacijose.

2. Klausimas. Ar mes teisingai suprantame, kad apšvietimo prožektoriai turi turėti DMX valdymo galimybę? Ar mes teisingai suprantame, kad šio pirkimo metu užsakovas neįsigyja DMX valdymo įrengimo? Jei užsakovas planuoja įsigyti DMX valdymo įrengimą, prašome pateikti DMX įrengimų technines specifikacijas, kurioje vietoje turi būti sumontuoti

DMX valdymo įrenginiai, kokie turi būti suprogramuoti DMX valdymo scenarijai ir įtraukti DMX paleidimo derinimo darbai?

Atsakymas: DMX valdymo sistema perkama šio pirkimu kartu su apšvietimo įranga, visi planuojamos įsigyti DMX valdymo sistemos parametrai nurodyti Projekto 14 ir 15 puslapiuose, 1.2 techninės specifikacijos punkte "Reikalavimai apšvietimo valdymui".

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nesikeičia, pasiūlymus tiekėjai gali teikti **iki 2025 m. sausio 13 d. 14:00 val.**

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Ričardas Petrauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-08 Nr. (4.29 Mr) 1-95
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Konkurso dalyviai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Petrauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-08 14:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-08 14:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 17:40 - 2028-03-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-08 nuorašą suformavo Rūta Mikulėnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-