



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

Nr.

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) ir susiekimo komunikacijų statinių (gatvių) rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo (Nr. 257644) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 punktu, atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje parašyta pastaba, kad šulinių dangčių ir trapų keitimo arba remonto būtinumą sprendžia statybos Techninis prižiūrėtojas kartu su projekto autoriais. Prašome tiksliai nurodyti kiek šulinių dangčių ir trapų keitimo arba remonto darbų turi įsivertinti tiekėjai, nes teikiant pasiūlymą nėra žinoma ką nuspręs Techninis prižiūrėtojas kartu su projekto autoriais.

Atsakymas:

Prašome vadovautis žiniaraštyje pateiktais kiekiais. Esant poreikiui atlikti nenumatytus darbus – jie būtų įsigijami papildomai.

2. Klausimas:

Atliekant asfalto dangos remontą numatytas išlyginamasis bei viršutinis asfaltbetonio sluoksnis. Ar dangos nuolydžio formavimui bus galima frezuoti esamą dangą, ar nuolydžiai turės būti formuojami tik su išlyginamuoju asfaltbetonio sluoksniu?

Atsakymas:

Bus galima frezuoti esamą dangą.

3. Klausimas:

Sklypo plano dalies techninėse specifikacijos nurodyta, kad baziniam pagrindui turi būti naudojama 45-56 mm frakcijos dolomitinės skaldos mišiniai. 45-56 frakcijos skalda negaminama. Prašome patikslinti kokios frakcijos skaldą naudoti.

Atsakymas:

Naudoti frakciją, parametrais artimiausią nurodytajai projekte.

4. Klausimas:

Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad keičiami vamzdinių tranšėjos dangčiai į atlaikančius ne mažesnę kaip 3 t į 1 kv. m apkrovą, o suvestiniame inžinerinių tinklų apsaugojimo plane nurodyta įrengti dangčius atlaikančius ne mažesnę kaip 5 t apkrovą, aiškinamajame rašte parašyta, kad šiluminių trasų apsaugojimui užvažiuojamų dangų vietose demontuoti trasų dangčius, vamzdžius užpilti smėliu.

Prašome tiksliai nurodyti, kaip apsaugoti šilumines trasas. Jei reikalinga pakeisti dangčius naujais, dar kartą prašome pateikti dangčių konstrukcinius brėžinius. Atsakymuose į klausimus nurodėte, kad gamintojai parengs savo konstrukcinius brėžinius. Norime pažymėti, kad gamintojai patys nerengia konstrukcinių brėžinių, o pagal techninio darbo projekto brėžinius parengia gamybos ir montavimo brėžinius gamybai. Taip pat nei gamintojai nei tiekėjai negali žinoti kokie dangčiai bus reikalingi, nes neaišku kokius lovius su tais dangčiais bus reikalinga uždengti. Prašome patikslinti projektą, kad tiekėjai galėtų aiškiai suprasti kokius darbus ir medžiagas reikalinga vertinti.

Atsakymas:

Demontavus senus trasų vamzdžius, lovyms užpilamas smėliu ir įrengiami nauji dangčiai, atlaikantys ne mažesnę, kaip 5 t apkrovą.

Šiluminių kanalų loviai ir jų dangčiai yra gaminami serijiniu būdu ir rangovai gali nusimatyti tokių serijinių gaminių vidutinę kainą.

5. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2025-01-07 pateikė atsakymus ir paaiškinimus dėl asfaltbetonio storių. Ar teisingai suprantame, jog klojant naują asfalto dangą, pagrindo sluoksnį įrengti 5 cm storio, tuo tarpu projekto pjūvyje 8 cm?

Atsakymas:

Taip, vadovautis 2025-01-07 atsakymu.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

N. Vedeikienė, tel. (0 46) 39 63 23, el. p. nijole.vedeikiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-08 Nr. (14.24E)-VP3-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-08 16:33:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-08 16:35:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-08 16:37:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-08 16:37:22 Dokumentų valdymo sistema Avilys