

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Pagėgių savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su montavimo ir pridavimo darbais“ (pirkimo Nr. 7166842, CVP IS skelbtą 2026-03-30), informuoja, kad buvo gauta klausimų pirkime:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Daugelis gamintojų pagal mašinų direktyvą 2006/42 nurodo keliamą galią 385 kg. Jūsų pateiktas apribojimas 400 kg eliminuoja nemažai gamintojų ir pasirinkimo. Todėl tikimės kad bus atlikta ši nedidelė korekcija dėl keliamos galios, nepažeidžiant galiojančių aktų.	Koreguojama pirkimo dokumentų techninės specifikacijos ketvirto skyriaus “4 Techniniai keltuvo reikalavimai” lentelės trečia eilutė į „keliamoji galia Ne mažiau nei <u>385</u> kg“
2.	Pridėkite nuotraukos esamos situacijos su senuoju keltuvu (2-4 nuotraukos)	Pateikiamos 4 nuotraukos (pridedama).
3.	Kokia yra senojo keltuvo prieduobės išmatavimai (ilgis x plotis x gylis).	Koreguojama pirkimo dokumentų techninės specifikacijos ketvirto skyriaus “4 Techniniai keltuvo reikalavimai” lentelės ketvirta eilutė „Platformos matmenys: Ne mažiau kaip <u>1035</u> x 1400 mm“. Informuojame, kad platformos matmenys plotis x gylis 1035 x 1400 mm. Angos matmenys plotis x aukštis 900 x 2000 mm. Seno keltuvo brėžinys pridedamas.
4.	Koks yra elektros įvadas - vienfazis ar trifazis?	Trifazis
5.	Ar bus reikalingi papildomi darbai šalia keltuvo ? Kaip pvz. grindinio / trinkelų sutvarkymas.	Gali būti reikalingas grindų tvarkymas.
6.	Prašome nurodyti, kodėl techninėje specifikacijoje yra nurodytas vienfazis (230V, 50 Hz) maitinimas, kai senasis keltuvas yra trifazio maitinimo (400V, 50 Hz)? Prašome patikslinti šį punktą keičiant į trifazį maitinimą	Koreguojama pirkimo dokumentų techninės specifikacijos ketvirto skyriaus “4 techniniai keltuvo reikalavimai” lentelės septinta eilutė į „maitinimas <u>400</u> v, 50 hz, <u>trifazis</u> “
7.	Platformos apsauga, varteliai, įvažiavimo rampa yra atviro keltuvo techninės specifikacijos. Šis keltuvas yra uždaras, todėl jis turi turėti kabiną, vietoje turėklų, duris 900x2000 mm, vietoje vartelių. O įvažiavimo rampa nėra būtina nes keltuvo kabina sustoja sulyg aukštų grindimis. Prašome patikslinti.	Koreguojama pirkimo dokumentų techninės specifikacijos ketvirto skyriaus “4 techniniai keltuvo reikalavimai” lentelės: 1) devinta eilutė į „ <u>Kabina turi būti</u> “

		2) dešimta eilutė į „ <u>Durys ne mažiau kaip 900x2000 mm</u> “
		3) vienuolikta eilutė panaikinama (atnaujinta techninė specifikacija pridedama).
8.	Prašome atsiųsti esamo keltuvo nuotrauką, kad matytųsi bendras vaizdas ir keltuvo konstrukcija.	Žr. antrą atsakymą.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkime koreguojama techninė specifikacija taip, kad pritrauktų daugiau teikėjų, todėl **pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 10 d. 9 val. 00 min.**

PRIDEDAMA. 4 nuotraukos, seno lifto brėžinys; atnaujinta techninė specifikacija.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Rasa Žuklijūtė