

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO
TAURAGĖS SKYRIUS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**DEGALŲ TALPYKLOS SU DEGALŲ IŠDAVIMO ĮRANGA NUOMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. Nr. TS-
Tauragės r.

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Nuomininkas).
- 1.2. Pirkimo objektas – degalų talpyklos su degalų išdavimo įrangos (toliau – Degalų talpykla) nuomos paslauga (toliau – Paslauga).
- 1.3. Paslauga skirta įrengti laikiną vietą karinės technikos aprūpinimui dyzeliniais degalais.
- 1.4. Paslaugos teikimo adresas: Laužo k. 1, Tauragės rajonas.
- 1.5. Į nuomos kainą turi būti įskaičiuota pristatymas, montavimas ir paleidimas, personalo apmokymas, techninė priežiūra ir patikros, garantinis aptarnavimas, gedimų remontas, demontavimas ir išvežimas.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Degalų talpykla turi būti pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis.
- 2.2. Degalų talpyklą turi sudaryti:
 - 2.2.1. Degalų talpykla (ar jų grupė), kurios bendras tūris ne mažesnis kaip 20 000 litrų talpos. Mažiausias galimas talpyklos dydis 5 000 litrų, jungiant keletą talpyklų su vieninga sistema.
 - 2.2.2. Degalų talpyklos turi būti su rakinamu dangčiu ir alsuokliu;
 - 2.2.3. degalų išdavimo, priėmimo ir apskaitos įranga;
 - 2.2.4. apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo sistema.
- 2.3. Degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įrangos komplektaciją sudaro:
 - 2.3.1. degalų išdavimo elektrinis siurblys maitinamas – 230 V, našumas – nuo 60 iki 80 l/min.;
 - 2.3.2. greito jungimo mova su dangteliu skirta degalų užpylimui į talpyklą uždaru būdu iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);
 - 2.3.3. rakinama degalų išdavimo įrangos spinta;
 - 2.3.4. lanksti ne mažiau kaip 8 m įpylimo žarna su rite, atbuliniu vožtuvu ir filtru;
 - 2.3.5. degalų pistoletas su apsauga nuo perpylimo;
 - 2.3.6. vandens atskyrimo filtras;
 - 2.3.7. kalibruota elektroninė degalų apskaitos sistema.
 - 2.4. Degalų apskaitos sistemos reikalavimai:
 - 2.4.1. degalų apskaita vykdoma pagal išdavimo įrenginio ekrane rodomus duomenis;
 - 2.4.2. turi būti įrengtas mechaninis arba elektroninis skaitiklis, rodantis išduodamą degalų kiekį litrais;

- 2.4.3. skaitiklis turi turėti galimybę būti nunulinamas prieš kiekvieną pylimą;
- 2.4.4. degalų apskaitos duomenys fiksuojami rankiniu būdu, pildant išduodamų degalų pylimų žiniaraštį (pridedama).
- 2.5. Nuomotojas privalo užtikrinti Degalų talpyklos tinkamą kokybę visą nuomos laikotarpį.

3. KITI REIKALAVIMAI

- 3.1. Nuomotojas atsako už įrangos techninę būklę, saugų veikimą.
- 3.2. Prieš paleidimą Nuomotojas turi atlikti visų sistemų patikrą, funkcionalumo testavimą.
- 3.3. Degalų talpykla turi turėti eksploatavimo instrukciją.
- 3.4. Nuomotojas privalo parengti ir pateikti Degalų talpyklos priežiūros grafiką, kuriame turi būti numatyti techninės priežiūros darbai ir privalomos periodinės techninės būklės patikros terminai.
- 3.5. Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip Degalų talpyklos paleidimo dieną.
- 3.6. Nuomininko personalas turi būti apmokytas saugaus naudojimo, avarinių situacijų valdymo, apskaitos vykdymo.
- 3.7. Nuomotojas privalo užtikrinti savalaikį techninės priežiūros vykdymą, atlikti garantinį aptarnavimą, vykdyti periodines patikras.
- 3.8. Degalų talpyklos gedimo atveju Nuomotojas privalo savo sąskaita pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 72 valandas nuo informacijos iš Nuomininko gavimo el. paštu.
- 3.9. Jeigu gedimo pašalinti neįmanoma, degalų talpykla turi būti pakeista per 72 valandas, atitinkanti šios specifikacijos reikalavimus.
- 3.10. Degalų talpyklos priežiūros ir remonto darbus turi atlikti Nuomotojo personalas.
- 3.11. Nuomotojas privalo įvertinti montavimo vietą, užtikrinti stabilų ir saugų talpyklos pastatymą (ant tvirto pagrindo).
- 3.12. Nuomotojas privalo atlyginti žalą, jei ji atsirado dėl įrangos gedimo, netinkamos priežiūros, neatitikimo reikalavimams.
- 3.13. Nuomotojas atsako už atliekų, susidariusių priežiūros ar remonto metu, sutvarkymą.
- 3.14. Nuomininkas užtikrina elektros energijos tiekimą.
- 3.15. Nuomininkas turi teisę tikrinti įrangos būklę, reikalauti pašalinti trūkumus.

PRIDEDAMA: Degalų pylimų žiniaraštis, 1 lapas.

KLĪAC Tauragės skyriaus
Infrastruktūros eksploatavimo grupės
logistikos specialistė

Laura Rakauskienė

Degalų pylimų žiniaraštis

Gavejo tipas	Gavėjas	TPĮ numeris	Kelionės lapo Nr.	Kiekis, l