

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

---

Tiekėjams

2026-04-03 Nr. VPS-225

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS  
„BABĖNŲ ŠILO PRITAIKYMAS POILSIUI IR LAISVALAIKIUI, REKONSTRAVIMO  
DARBAI“ PIRKIMO Nr. 7119190)**

Gauti tiekėjų paklausimai:

**1. Klausimas:**

*„Projekto SR2024-114-SPP-AR 34–35 lapuose aprašomi taktiliniai paviršiai, tačiau nėra aiškiai nurodytas jų kiekis bei specifikacija (medžiagiškumas). Prašome patikslinti, kiek Rangovas turėtų įsivertinti apvalių ir kiek pailgų taktilinių paviršių, taip pat nurodyti jų medžiagiškumą.“*

**Atsakymas:**

Informuojame, kad projekte pailgi taktiliniai paviršiai nenumatyti. Projektu numatyti tik apvalūs taktiliniai paviršiai, įrengiami iš geltonų betoninių taktilinių trinkelio. Taktilinių paviršių įrengimo sprendiniai pateikti brėžinyje SR2024-114-SPP-AR, 38 lape.

Taktilinių trinkelio kiekis yra įtrauktas į bendrą trinkelio kiekį, nurodytą žiniaraštyje SR2024-114-SPP-SZ, 1 lape, 4.5 p. „Betoninių trinkelio 200×100×80 dangos įrengimas – 85 m<sup>2</sup>“. Šį kiekį sudaro 66 m<sup>2</sup> įprastų trinkelio ir 19 m<sup>2</sup> taktilinių trinkelio.

**2. Klausimas:**

*„Pagal SR2024-114-SPP-SZ 1 lapo 2.1 p. („Dirvožemio kasimas 0,65 m<sup>3</sup> k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu“) numatomas 3658 m<sup>3</sup> dirvožemio iškasimas, tačiau 6.11 p. („Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10 cm)“) numatyta tik 1650 m<sup>3</sup> augalinio grunto. Darytina prielaida, kad dalis iškasto viršutinio dirvožemio sluoksnio bus panaudota vejos atstatymui. Prašome patikslinti, kur numatoma panaudoti likusį ~2008 m<sup>3</sup> iškastą gruntą, kadangi projekto dokumentacijoje nenumatytas jo pašalinimas iš statybvietsės.“*

**Atsakymas:**

Iš viso numatoma iškasti 3 658 m<sup>3</sup> dirvožemio. Iš jų 1 650 m<sup>3</sup> bus sugrąžinta kaip augalinis gruntas vejos įrengimui, o likę ~2 008 m<sup>3</sup> bus išvežami iš statybvietsės.

**3. Klausimas:**

*„Projekto SR2024-114-SPP-TS 3 lape 2.2.6 p. rašoma, kad nėra numatomas medžių šalinimas. Tačiau SR2024-114-SPP-SZ 1 lapo 1.2 ir 1.3 punktuose įtrauktas 8 medžių šalinimas su kelmų rovimu. Prašome patikslinti informaciją. Jei vis dėlto medžių šalinimas yra numatytas, prašome nurodyti jų atkuriamąją vertę, kurią Rangovas turėtų įtraukti į pasiūlymą.“*

**Atsakymas:**

Patiksliname, kad projekte numatytas medžių (8vnt) šalinimas su kelmų rovimu, kaip nurodyta SR2024-114-SPP-SZ 1 lape, p. 1.2 ir 1.3.

Pažymime, kad šie medžiai auga miškų ūkio paskirties žemėje, todėl jų šalinimas vykdomas vadovaujantis Miškų įstatymo nuostatomis, o želdinių atkuriamoji vertė tokiems medžiams nėra skaičiuojama. Rangovui pasiūlyme jos įtraukti nereikia.

**4. Klausimas:**

*„Prašome patikslinti, ar nėra klaidos nurodytose asfalto mišinio markėse (PA8 ir PA16), ir ar Rangovas gali siūlyti šių markių alternatyvas.“*

**Atsakymas:**

Patiksliname, kad danga turi būti įrengiama vadovaujantis projekte nurodyta dangos konstrukcija.

**5. Klausimas:**

*„Prašome patikslinti mažosios architektūros elementų kiekius, kadangi SR2024-114-SPP-SZ ir SR2024-114-SPP-IZ pateikti kiekiai nesutampa.“*

**Atsakymas:**

Vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiu (SR2024-114-SPP-SZ).

**6. Klausimas:**

*„SR2024-114-SPP-TS 22 lape nurodyta, kad sintetinė danga naudojama bėgimo takams ir žaidimų aikštelėms, tačiau pagal projektinius sprendinius bėgimo takai nenumatyti. Prašome patikslinti.“*

**Atsakymas:**

SPP-TS 5.6 skyriuje pateikta bendra sintetinių dangų medžiagų specifikacija. Šiame projekte bėgimo takai nenumatyti, todėl sintetinė danga bus naudojama tik žaidimų aikštelėms, kaip nurodyta projektiniuose sprendiniuose.

**7. Klausimas:**

*„Projekte numatyta liejamos gumos spalva RAL 1005, tačiau, remiantis tiekėjų informacija, tokios spalvos gamintojai nepasiūlo. Prašome patikslinti, ar galimos šios spalvos alternatyvos (pvz., RAL 1001, 1002, 1006 ar 1012).“*

**Atsakymas:**

Leidžiama naudoti artimas alternatyvias spalvas, tokias kaip RAL 1001, RAL 1002, RAL 1006 ar RAL 1012.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Gitana Pyragiuviene