



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Viešojo pirkimo ID 7210906
tiekėjams

2026-
I

Nr. VP3-
Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Pateikiame atsakymus į gautus paklausimus mažos vertės skelbiamam pirkimui „Inžinerinių statinių – kitų inžinerinių statinių – kitos paskirties – požeminių priešgaisrinio vandens rezervuarų Skuodo rajone įrengimo darbai“ ID 7210906 (toliau – Pirkimas):

1 klausimas. Numatyta įrengti tvoras po 40 m prie kiekvieno rezervuaro. Apie vartelius dėl pateikimo prie rezervuaro nėra informacijos, gal vartelių ilgis įskaičiuotas į tvoros ilgį? Jeigu taip, tai nurodykite vartų plotį bei jų įrengimo vietas.

1 atsakymas. Reikalingi 1m. pločio varteliai, kurie įskaičiuoti į bendrą perimetrą. Įrengimo vieta bus derinama darbų metu.

2 klausimas. Prašome detalizuoti vandentiekio prijungimą, koks yra esamas įvadas, kokio tipo medžiagomis reikia jungtis prie esamo vandentiekio: Daukšiuose ir Puodkaliuose prie požeminių gręžinių, Kaukolikuose prie mokyklos įvado.

2 atsakymas. Numatytas naujas plastikinis vamzdis. Prisijungimui prie esamos vandentiekio trasos naudoti atitinkamas jungtis (tiksliai esamo vandentiekio jungtis bus nustatoma darbų metu), prisijungti prie esamo metalinio vamzdžio iki 50 mm diametro.

3 klausimas. Prašome detalizuoti gaisrinės technikos prijungimą.

3 atsakymas. Vadovaujantis PAGD direktoriaus 2024-09-20 įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4 E), naudoti standartinę gaisrinės technikos prijungimo jungtį (Ø75 mm).

4 klausimas. Prašome pateikti, kurioje vietoje turi būti įrengtas alsuoklis. Kadangi brėžinyje nėra nurodytas.

4 atsakymas. Vadovautis PAGD direktoriaus 2024-09-20 įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4 E) punkte Nr. 3 nurodytu įsakymu. Numatyti virš žemės paviršiaus montuojamus elementus vienoje vietoje, patogioje sumontuoti ir aptarnauti.

5 klausimas. Prašome detalizuoti vandens pajungimo vietą rezervuaruose.

5 atsakymas. Vandens pajungimo vieta pasirinktinai pagal rezervuaro konstrukciją, apsaugota nuo šalčio (bus naudojama tik vandens papildymui).

6 klausimas. Prašome patikslinti kokio tipo inkaravimas rezervuaro prie plokštės turi būti. T.y. kokio tipo lynai turi būti?

6 atsakymas. Svarbiausias reikalavimas – užtikrintas rezervuaro stabilumas. Parenkami tvirtinimo elementai, kurie nepažeistų rezervuaro, būtų atsparūs korozijai.

7 klausimas. Prašome detalizuoti vandens susisiekimo vamzdžio DN200 tarp rezervuaro. Kokio tipo vamzdžiai?

7 atsakymas. PE100; PVC-U.

8 klausimas. Prašome pateikti platesnę techninę specifikaciją rezervuarų.

8 atsakymas. Stikloplasčio medžiagos, sandarūs, atsparūs gruntinio vandens poveikiui. Eksploatavimo paskirtis - vandens kaupimas / gaisrinės paskirties vandens rezervuarai.

9 klausimas. Projektinė situacija: Pirkimo techninėse specifikacijose nurodoma, kad rezervuarų medžiagiškumas – stikloplastis, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų. Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį priešgaisrinį rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginiui. Plieniniai spirališkai gofruoti priešgaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti priešgaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginę produkto deklaraciją) ir atitinka ISO 14025 standarto keliamus reikalavimus.

9 atsakymas. Pirkime numatyti stikloplasčio rezervuarai. Stikloplasčio rezervuarai atsparūs gruntinio vandens poveikiui, stikloplastis nėra paveiklus korozojai ir paprasta eksploatacija. Metalų rezervuarai yra tinkamesni atlaikyti aukštas temperatūras, slėgius juose, didesnes mechanines apkrovas, o šie išvardinti kriterijai mūsų rezervuarams yra neaktualūs. Eksploatavimo paskirtis - vandens kaupimas / gaisrinės paskirties vandens rezervuarai.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-04-10 9 val. 00 min.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Sigutė Rancienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-07 Nr. VP3-133
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigutė Rancienė, Vedėjo pavaduotojas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	SIGUTĖ RANCIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-07 10:20:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2026-04-07 10:20:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-15 16:47:29 – 2027-10-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-07 10:21:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-07 10:21:24 DBSIS