



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Marijampolės savivaldybės kelių, gatvių, aikštelių ir šaligatvių priežiūros ir remonto darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. kovo 26 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID 7123333.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. kovo 25 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-167 patvirtintų pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 82 punktu, 2026 m. balandžio 7 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 klausimas. „2026-04-03 rašte Nr. SA-3504 (35.3 Mr) pateiktuose atsakymuose į 20-21 klausimus nurodytas duobės storis nuo 5mm iki 8 mm. Gal turėjote omeny nuo 5 cm iki 8 cm? Prašome patikslinti atsakymus.“ (kalba netaisyta)

1 atsakymas. Taip, suklysta su mato vienetu. Duobės storis (gylis) 5-8 cm.

2 klausimas. „Atsakyme į 22 klausimą nenurodyta, ar tašyti akmenys keičiami naujais ar naudojami esami, nepateiktas išlyginamojo sluoksnio storis. Prašome patikslinti atsakymą.“ (kalba netaisyta)

2 atsakymas. Dažniausiai akmenų grindinys atstatomas naudojant esamus akmenis, o retais atvejais klojamas naujas, jei senasis yra pradingęs.

3 klausimas. „Atsakyme į 22 klausimą nurodyta, kad užpildo medžiaga turi būti švari, be dulkių, molio ir organinių priemaišų. Prašome patikslinti, kokią medžiaga numatyto užsakovo (dolomito ar granito skalda, kokios frakcijos, ar juodžemis su skalda ar be jos ir pan.).“ (kalba netaisyta)

3 atsakymas. 22 atsakyme apie klausime minimas medžiagas nekalbama - jame konkrečiai nurodyta išlyginamojo sluoksnio medžiagos. Jei kalbama apie užpildą:

Medžiaga turi būti švari, be dulkių, molio ir organinių priemaišų. Gerai sutankinama (po užpylimo vibroplokšte su guminiu padu). Užpilas pilamas iki pat trinkelio viršaus (arba 3–5 mm žemiau). Žolės variantas – naudoti specialų

vejos substratą, skirtą apkrovoms, ir tinkamas žolių sėklas (atsparias mindymui).

4 klausimas. „Atsakyme į 31 klausimą nurodyta, kad pozicijoje numatyti gaminys ir darbai, tik pozicijoje neaprašant. Prašome aprašyti darbus, kuriuos turi įsivertinti Rangovas (ar tik trinkelio klojimas, ar Rangovas turi įsivertinti ir pasluoksnį ir pagrindus).“ (kalba netaisyta)

4 atsakymas. Pagrindo paruošimas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, klinkerinių trinkelio klojimas, siūlių užpildymas, tankinimas, galutiniai darbai.

5 klausimas. „Atsakyme į 35 klausimą nurodyta, kad kadangi savivaldybė yra užsakovas, o Rangovas, vykdydamas darbus, pats įsivertina ir užtikrina tinkamus reikalavimus užpildui, vadovaujasi parengtu projektu jei toks yra arba pagal užsakovo poreikį, tačiau sunku įvertinti kainą neturint projekto. Prašome patikslinti, koks numatytas užpildas (dolomito ar granito skalda, kokios frakcijos, ar juodžemis su skalda ar be jos ir pan.).“ (kalba netaisyta)

5 atsakymas. Medžiaga turi būti švari, be dulkių, molio ir organinių priemaišų. Gerai sutankinama (po užpylimo vibroplokšte su guminiu padu). Užpilas pilamas iki pat trinkelio viršaus (arba 3–5 mm žemiau). Žolės variantas – naudoti specialų vejos substratą, skirtą apkrovoms, ir tinkamas žolių sėklas (atsparias mindymui).

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 86 punktu ir 2026-04-03 14 val. 23 min. gautu tiekėjo prašymu „remiantis pirkimo kompleksišku, 2026-04-03 gautų atsakymų apimtimi bei 2026-04-06 ne darbo diena, lieka 1 d. d. išnagrinėti atsakymus bei pateikti tarptautinės vertės pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą 4 d. d., kad visi suinteresuoti tekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti pasiūlymus“ (kalba netaisyta), Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2026-04-08 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2026-04-15 / Vietos laikas: 09:00“, Prašymų pateikti paaiškinimus terminas nukeliamas iš „Data: 2026-04-02/ Vietos laikas: 9:00“ į „Data: 2026-04-09/ Vietos laikas: 9:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „Data: 2026-04-08/ Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2026-04-15 / Vietos laikas: 09:30“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova (+370 343) 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-07 Nr. SA-3550 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-07 13:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260331.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-07 nuorašą suformavo Laura Michiejova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-07 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“