

TVIRTINU
Logistikos valdybos vadas

plk. Andrius Jagminas

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS VADOVYBĖ

LOGISTIKOS VALDYBOS VADOVYBĖS ŠTABAS

ELEKTROS SKIRSTYMO IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo d. Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadovybė (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – modulinės stovyklos elektros skirstymo ir susijusios paslaugos (toliau – Paslaugos).

3. Paslaugų atlikimo adresas – Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.

4. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. Paslaugų teikimo laiką galima keisti suderinus su Užsakovu.

5. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6. Paslaugų teikėjas turi turėti leidimą (atestatą), išduotą kompetentingos institucijos pagal galiojančius teisės aktus, šioms Paslaugoms atlikti.

7. Paslaugų apimtis:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Paslaugų aprašymas
1.	Tranšėjos įrengimas (atkasimas, užkasimas) dviem elektros skirstymo linijoms rankiniu būdu.	m.	159	Tarp SP-8, 0,4 kV skirstyklos ir stovyklos paskirstymo skydų
2.	Tranšėjos įrengimas elektros skirstymo linijoms uždaru kryptiniu būdu (prastūmimas po dangomis) su vamzdžiu d-110	m.	72	
3.	Apsauginiu gofruoto vamzdžio d-110, 125N paklojimas	m.	318	

4.	Elektros skirstymo linijos su kabeliu AXMK 4x240 montavimas apsauginiame vamzdyje	m.	400	Sumontuojamos 4 kabelinės linijos (2 tarp SP-8, 0,4 kV skirstyklos ir stovyklos paskirstymo skydų, 2 tarp paskirstymo skydų . Su pajungimo antgaliais ir galinėmis movomis
5.	Ižeminimo įrenginio su jungtimi ir revizine dėžute montavimas įgilinant iki 15 m	kompl.	2	Paskirstymo skydams, modulių ižeminimui sumontuojami, ižeminimo įrenginiai. Turi būti pasiekta ne didesnė 10 Ω varža
6.	Ižeminimo kontūro tinklo su karštai cinkuota juosta 40x4 montavimas ant karštai cinkuotų atramų	m.	120	Visa antžeminė dalis nudažoma pagal EIT reikalavimus. Juosta turi būti apie 0,1-0,15 m. virš grunto
7.	Modulių, skydų, ižeminamų elementų prijungimas prie ižeminimo kontūro tinklo kai, lankstaus varinio laidininko S-6 mm ² , ilgis iki 1 m	vnt.	45	Su pajungimo jungtimis, antgaliais
8.	Esamų kabelinių jungčių tarp modulių ir paskirstymo skydų montavimas	kompl.	1	
9.	Kabelinių linijų, kabelinių jungčių izoliacijos, pereinamųjų varžų, ižeminimo matavimai	kompl.	1	Pateikiami protokolai
10.	Techninės dokumentacijos, skaičiavimų, schemas rengimas. Bendros schemas sudarymas. Elektros įrenginių techninės būklės akto pateikimas	kompl.	1	
11.	Dokumentų rengimas (išpildomoji nuotrauka)	kompl.	1	Pateikiama sumontuotų įrengimų su modulių išdėstymu, išpildomoji nuotrauka su kopija ir skaitmeninė versija

8. Paslaugų atlikimui naudoti medžiagas, detales, dalis tik naujas.

9. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų atlikimu susijusios išlaidos: medžiagos, detalės, darbo sąnaudos, transporto išlaidos, mechanizmų nuoma bei kitos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

10. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina įrankiais, įranga ir transportu.

11. Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikdami Paslaugas, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, sanitarinių higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų bei kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

12. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už Paslaugų organizavimą, darbų saugą, kokybę ir kontrolę inžinerinių tinklų zonose, teritorijoje ir patalpose teikiamų Paslaugų laikotarpiui.

13. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

14. Paslaugų teikėjo darbuotojai Užsakovo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

15. Prieš pradėdant teikti Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui objekte dirbsiančių darbuotojų vardinius sąrašus bei transporto priemonių duomenis (marke, modelį ir valstybinį numerį).

16. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo Paslaugas atlikti kokybiškai, užtikrindami Užsakovo turto ir materialinių vertybių saugumą.

17. Paslaugų teikėjas prisiima visišką atsakomybę už Paslaugų vykdymo metu padarytą žalą ir įsipareigoja savo lėšomis atstatyti pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus bei atlyginti pagrįstus nuostolius.

18. Atliktoms Paslaugoms suteikiama 12 mėnesių garantija, o medžiagoms taikoma gamintojo nustatyta garantija. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

19. Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos Paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

20. Išsivežti ir utilizuoti teikiant šią Paslaugą susidariusias atliekas (medžiagas, detales ir kt.). Paslaugos atlikimo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

21. Atlikęs Paslaugas, Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia pasirašytą atliktų Paslaugų aktą ir sąskaitą – faktūrą.

22. Atliktų Paslaugų akte turi būti nurodyti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekiai, neviršijant nustatytų maksimalių kiekių. Už kokybiškai atliktas Paslaugas apmokama pagal sutartyje nustatytus įkainius.

23. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų maksimalių Paslaugų kiekių.

Parengė:
LK LVVŠ G4/G6
Logistikos valdymo skyriaus logistas

Rimantas Juška