

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime (2026-GEN-75) Elektros instaliacinės prekės ir medžiagos.

1. Klausimas:

Pasiūlymo kainos dokumente, 1.4 punkte nurodyta 60x62 instaliacinė dėžutė, tačiau standartinės dėžutės kurios eina po tinku - 60x68mm. Ar nėra padaryta klaida?

Atsakymas:

Įvertinus pateiktą klausimą koreguojame dokumento „Pasiūlymo kaina“ stulpelio „Prekės pavadinimas“ 1.4 punkto aprašymą ir nurodome taip:

“Instaliacinė dėžutė į tinką $\geq 60 \times 62$, pagilinta”.

Pridedama:

1. 2.6.4. Pasiūlymo kaina (aktuali redakcija 2026-04-07).
2. 2.3.1. Nurodytų prekių ir Kitų prekių grupių sąrašas (aktuali redakcija 2026-04-07).