



Suinteresuotiems tiekėjams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2026-04-08

DĖL ATSAKYO Į PAKLAUSIMĄ

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Perkančioji organizacija/Įstaiga) vykdo skelbiamą apklausą *Kaimynijos teritorijos S. Konarskio g. 4A, 4B atnaujinimo darbų viešojo pirkimas* (toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą. Teikiame atsakymą:

Klausimas*

prašau patikslinkite įkainotų veiklų sąrašo 11 pozicija: elektros kabelių įrengimas. Mato vienetas kompl. kiekis 132. Ar neturėtų būti metrai? Taip pat, ar ši eilutė apima visus darbus nurodytus projekte 60-60 psl ar tik pačio kabelio paklojimą?

Atsakymas

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „*Techninė specifikacija*“ priede Nr. 1 „*Techninis darbo projektas S. Konarskio g. 4A, 4B*“ (toliau – projektas) žiniaraštyje yra projekto rengėjo klaida vienetų kiekyje – tinkamas kiekis turi būti 1 komplektas, o ne 132. Kitaip sakant, skaičius 132 nurodo matmenis „m“ ir dar reiktų pridėti visas medžiagas, kurios nurodytos darbų detalizavime elektros projekto dalyje (žr. 60–61 psl.).

Visi elektros darbai ir sudedamosios dalys yra įtraukti į projekto žiniaraščio pozicijas, kurios apima visą darbų kompleksą, numatytą elektros projekto dalyje (žr. 60–61 psl.).

* Suinteresuoto tiekėjo paklausimo tekstas neredaguotas

Pateikiami paaiškinimai/patikslinimai yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iš 2026-04-08, 18.00 val. į **2026-04-15, 18.00 val.**

PRIDEDAMA. Pasiūlymo formos 1 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ (aktuali redakcija).