

AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS SISTEMOS, SU JOS ĮDIEGIMU SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

2025-01-10

PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMAS NR.2

Energy cells, UAB (toliau – Perkantysis subjektas) **Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos, su jos įdiegimu susijusių** paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo klausimų dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo. Pateikiami Perkančiojo subjekto atsakymai Tiekėjui.

Eil.Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymas
1.	<p>Techninės specifikacijos (toliau -TS Punktas 4.1.2.</p> <p>Valdiklis ESMB 4.0.4 (E1.UO.C2.L1) turi galimybę perduoti duomenis per Ethernet sąsają. Ar yra galimybė panaudojant Pirkėjo kompiuterinį tinklą organizuoti prieigą nuo serverio, kuriame bus diegiama AEEAS, iki valdiklių ESMB 4.0.4 (E1.UO.C2.L1)? Jei tokios galimybės nėra, tai ar numatoma, kad objektuose bus įdegti papildoma komunikacinė įranga ir valdikliai bus pasiekiami mobilaus ryšio pagalba?</p>	<p>Taip , galimybė perduoti duomenis per Ethernet sąsają yra.</p>
2.	<p>TS Punktas 4.2.2.</p> <p>Ar šiame punkte nurodyti skaitikliai bus nuskaitomi tik iš Pirkėjo naujai diegiamos AEEAS sistemos, ar yra (arba turės būti) ir lygiagrečiai nuskaitomi iš LITGRID AB AEEAS sistemos?</p>	<p>Šiuo metu didžioji dalis skaitiklių jau yra nuskaitoma į LITGRID AB AEEAS sistemą. Tačiau šioje pirkimo apimtyje, tiekėjas turės tik sukonfiguruoti nuskaitymą į Pirkėjo naujai teikiama AEEAS, nepakenkiant esamam duomenų perdavimui į Litgrid AEEAS.</p>
3.	<p>TS Punktas 4.2.3.</p> <p>Ar yra Pirkėjo reikalavimai per kurią iš ESMB 4.0.4 sąsajų (RS232 ar</p>	<p>Reikalavimas būtų nuskaityti duomenys per Ethernet sąsają.</p>

	Ethernet) turi būti nuskaitomi duomenys?	
4.	<p>TS Punktas 4.2.4.</p> <p>Prašome patikslinti esminius esamo Bendrovės serverio parametrus: ar tai fizinis serveris ar virtualus, CPU branduolių (cores) kiekį, operatyviosios atminties kiekį, kietojo disko talpą, operacinės sistemos šeimą ir versiją.</p>	<p>Tiekėjas privalo pateikti minimalius reikalingus serverio parametrus, kad būtų užtikrintas sistemos AEEAS funkcionalumas ir stabilumas, atsižvelgiant į tai, kad sistema bus diegiama į virtualų serverį.</p>
5.	<p>TS Punktas 4.2.8.</p> <p>Ar pirkimo apimtyje diegiama telekomunikacinė įranga privalo pilnai atitikti LITGRID AB reikalavimus komercinių duomenų nuskaitymo valdikliams (KDV)?</p>	<p>Visa programinė įranga, suteiktos paslaugos ir atlikti darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų reikalavimus, standartinius techninius reikalavimus taikomus LITGRID AB ir Energy Cells UAB apskaitos sistemoms, ir jeigu „Litgrid“ reikalavimai yra taikomi šiai programinei įrangai, tuomet ji turi atitikti keliamus reikalavimus.</p>
6.	<p>TS Punktas 4.5.1.</p> <p>Prašome patikslinti privalomas pateikti dokumentacijos sąrašą.</p>	<p>Pagal TS 4.5.1 punktą, Tiekėjas privalo pateikti visą dokumentaciją, reikalingą tinkamam sistemos naudojimui, eksploatavimui ir saugumui užtikrinti. Privalomai turi būti pateikti šie dokumentai: pirminės programinės įrangos versijos atsarginė kopija, prisijungimai, slaptažodžiai, tinklo topologija su prievadais, licencijų kopijos, vartotojų vadovai ir administravimo vadovai.</p> <p>Tiekėjas privalo neapsiriboti šiuo sąrašu ir, jei sutarties vykdymo metu paaiškės poreikis papildomai dokumentacijai, pateikti ją taip pat.</p>
7.	<p>Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos Punktas 3.2.</p> <p>Dėl papildomų programavimo paslaugų (p. 2.1.2) apimties neapibrėžtumo siūlome punkto 3.2</p>	<p>Su redakcijos pakeitimo pasiūlymu sutinkame ir į jį atsižvelgsime.</p>

	redakciją keisti iš „<...>. Nuo užsakymo pateikimo Pardavėjas Paslaugas turi suteikti per 5 darbo dienas.“ į „<...>. Nuo užsakymo pateikimo Pardavėjas Paslaugas turi suteikti per 5 darbo dienas arba per su Pirkėju suderintą terminą.“	
8	Ar reikia įvertinti esamos ryšių infrastruktūros konfigūravimo darbus?	Įsivertinti valdiklio konfigūravimo darbus reikia.

Pirkimo organizatorius