

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai **Transformatorių alyvos cirkuliaciniai siurbliai** pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas

Gautas tiekėjo prašymas pateikti informaciją apie esamus siurblius (gamintojas, modelis, techniniai duomenys)

Atsakymas

Draudžiama pirkimo dokumentuose ar atsakymuose į klausimus nurodyti konkrečius prekių ženklus, modelius ar gamintojus, todėl tokios informacijos neteiksime.

Techninė specifikacija yra parengta pagal funkcinius ir techninius reikalavimus, kurie yra neutralūs gamintojų atžvilgiu ir leidžia varžytis visiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti atitinkamus techninius parametrus atitinkančią įrangą.

2 klausimas

- Ar perkamas transformatorių siurblys turi pilnai atitikti techninėse sąlygose nurodytiems gabaritams?

Jei turi pilnai atitikti gabaritams prašome patikslinti sekančius techn. siurblių parametrus

7.Reikalaujamas Našumas :Nuo/ from: 5 Iki: 65L/s ; ar pirkėjas priims siurblių (atitinkantį nurodytiems gabaritams) maks. našumu iki 55L/s?

9.Slėgio aukštis,, kpa iki 200 ; ar pirkėjas priims siurblių (atitinkantį nurodytiems gabaritams) maks. Slėgio aukštis iki100kPa?

Pažymime, jog techniniai parametrai išrašyti pagal transformatorių siurblių bendrą katalogą ir prašomi techniniai parametrai neatitinka sąlygose nurodytam siurblio brėžiniui

(Tai buvo minėta planuojamo pirkimo konsultacijose)

Atsakymas

Taip, perkamas transformatoriaus siurblys turi pilnai atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Perkami siurbliai bus skirti pakeisti šiuo metu eksploatuojamus transformatorių alyvos cirkuliacinius siurblius. Siūlomos korekcijos netinkamų techninių charakteristikų gali sutrikdyti normalų transformatoriaus aušinimą ir sukelti avarinę situaciją

Jurgita Latvė, tel. +370 603 91139, el. p. jurgita.latve@litgrid.eu