



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.

Skvriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-01-10 Nr. VP4-14

DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIME GAUTUS KLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234 (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo projekto „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, rangos darbai“ statybos darbų tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu (CVP IS pirkimo ID 459753) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į Pirkime gautus klausimus:

1. Klausimas. Pateiktame pirkimo sąlygų 11 priede „Darbų kiekių žiniaraščiai „Statybos darbai“, Darbų kiekių žiniaraščio „Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema“; skyriuje Nr. 13 Vėdinimo sistema AHU-12 nėra numatytas Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų montavimas. Prašome papildyti DKŽ žiniaraštį ¹.

1. Atsakymas. Pridedamas patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis. Failas „Darbų kiekių žiniaraščiai_statybos darbai_patikslintas 2025-01-10“.

2. Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas priedas „Siūlomų įrenginių ekonominiai techniniai parametrai, kurio forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede, kartu su gamintojo techniniais dokumentais, patvirtinančiais deklaruojamų parametru reikšmes, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą, kad turėtumėme laiko gauti iš gamintojų siūlomos įrangos deklaracijas bei jas išversti į lietuvių kalbą.

2. Atsakymas. Perkančioji organizacija nepratęs pasiūlymo pateikimo terminą.

3. Klausimas. Pagal projektą 3. Architektūros A dalį, dokumento numeris: 15/021-TP-A.TS, 3.91 punktas sporto salės grindų danga, aprašyme nurodyta gaisro reakcija A2fl-S1. Ar tikrai tokia degumo klasė, turi būti sporto salės grindims?


3. Atsakymas. Taip, vadovaujantis gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patalpose, kuriose numatoma daugiau kaip 600 žmonių, grindų degumo klasė turi būti A2fl-S1:

¹Tiekėjų pateikti klausimai nekoreguoti

Statinio konstrukcijos ir patalpos		Statybos produktų degumo klasė I atsparumo ugniai	
Išorinių sienų		B-s3, d0	
Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D-s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.			
Stogas		B _{ROOF} (t1)	
Laikančios konstrukcijos (gegnės, grebėstai ir pan.)		B-s3, d2	
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi:		Sienos ir lubos	Grindys
	Iki 15 žmonių	C-s1, d0	D _{FL} -s1
	Nuo 15 iki 50 žmonių	B-s1, d0 ⁽¹⁾	B _{FL} -s1
	50 ir daugiau	A2-s1, d0 ⁽²⁾	A2 _{FL} -s1
Patalpos:	Iki 15 žmonių	C-s1, d0	D _{FL} -s1
	Nuo 15 iki 50 žmonių	B-s1, d0 ⁽¹⁾	B _{FL} -s1
	Nuo 50 iki 600 žmonių	A2-s1, d0 ⁽²⁾	B _{FL} -s1
	600 ir daugiau žmonių	A2-s1, d0	A2 _{FL} -s1

4. Klausimas. 3 Architektūros A laida, techninėse specifikacijose 3.73 punkte Išskleidžiama teleskopinė tribūna, nurodyti reikalavimai gaminiui, reikalinga 10 eilių teleskopinės tribūna, 7 eilių teleskopinė tribūna ir 5 eilių teleskopinė tribūna, gaunasi 3 komplektai 1540 vietų. Kiekių žiniaraštyje 14.44 punktas Išskleidžiamos teleskopinės tribūnos. Sėdimos vietos-kėdutės su nugaros atrama. Viso vietų skaičius - 1540. 31 sėdimų vietų atsarginių, nurodytą, kad reikia įrengti 6 komplektus. Pagal dokumento žymuo 15/021-TP-A-2 (71 psl.) pirmo aukšto planą, nurodyta 10 eilių teleskopinė tribūna, 5 eilių teleskopinė tribūną (2 komplektai) ir 7 eilių teleskopinė tribūną. Prašome patikslinti pagal ką reikia vertinti teleskopinės tribūnas ir kieki.

4. Atsakymas. Sporto salėje suprojektuota 1540 sėdimų vietų žiūrovų tribūnos iš kurių 31 vieta pritaikyta žmonėms su negalia ir kurios susideda iš 6 komplektų atskirų išskleidžiamų teleskopinių tribūnų modulių.



PRIDEDAMA. Failas „Darbų kiekių žiniaraščiai_statybos darbai_patikslintas 2025-01-10“.
Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja

Jovita Kontenė

Inga Gužienė, tel. (0 443) 98 215, el. p. inga.guziene@mazeikiai.lt