

Atsakymai į klausimus

Klausimas:

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“. Nurodytas reikalavimas tiekėjams: „*Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) (ne mažiau nei) iki 1,4 MPa slėgio eksploatavimo darbai*“.

Pagal aktualią teisinę bazę (redakcija nuo 2026-02-27) tokio pobūdžio atestato ar veiklos apibrėžimo, kaip atskiros kategorijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) neišduoda.

[https://e-](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5cd6f229bb511ef955ff95815eb5ce5/asr)

[seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5cd6f229bb511ef955ff95815eb5ce5/asr](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5cd6f229bb511ef955ff95815eb5ce5/asr)

Ar bus laikoma tinkama kvalifikacija pateikiant VERT atestatą patvirtinantį teisę vykdyti šilumos įrenginių iki 1,4MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbus?

Atsakymas:

Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo pateikimo momentu nustatytas reikalavimas nebegalioja, perkantysis subjektas atsisako reikalavimo dėl „*Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) (ne mažiau nei) iki 1,4 MPa slėgio eksploatavimo darbai*“. Atnaujintas pirkimo dokumentų priedas Nr. 4. „Kvalifikacijos reikalavimai“ skelbiamas CVP IS.