



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-01-13 Nr. 731173-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Druskos pirkimas“:

Klausimas: Techninė druska barstymui netinka, turi būti valgomoji maistinė?

Atsakymas: Druska naudojama ne barstymui, o filtrų regeneracijai. Vanduo po filtrų turi atitikti geriamo vandens kokybę, todėl turi būti naudojama valgomoji druska. Siūloma druska turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė