Belonged documents / Priklausiniai

-

Related documents / Susiję dokumentai

- 096009-2213001R - Water heater - casing
Vandens šildytuvas - korpusas /Podgrzewacz wody - obudowa
- 096009-6120000R - Flue gas duct to TAPH
Išmetamuju duju kanalas i RPP / Kanał spalin do rurowego podgrzewacza poiwietrza
- 096009-6410001R - Flue gas Duct from TAH to Expansion Joint
Išmetamuju duju laidai iš vamzdiniooro šildytuvo i kompensatoriu /
Kanał spalin od RPP do kompensatora
- 096009-6120001R - Flue Gas Recirculation within the boiler
Išmetamuju duju recirkuliacija per katilą / Przewody recyrkulacji spalin w obrębie kotła

096009-6120000R
VKJ-RFK-V21HNA-MTC050-6120000
Flue gas duct to TAPH
Išmetamuju duju kanalas i RPP /
Kanał spalin do rurowego podgrzewacza poiwietrza

096009-2213001R
VKJ-RFK-V21HBB-MTC050-2213001
Water heater - casing
Vandens šildytuvas - korpusas
Podgrzewacz wody - obudowa

096009-6120001R
VKJ-RFK-V21HNF-MTC050-6120001
Flue Gas Recirculation within the boiler
Išmetamuju duju recirkuliacija per katilą /
Przewody recyrkulacji spalin w obrębie kotła

096009-6410001R
VKJ-RFK-V21HNA-MTC050-6410001
Flue gas Duct from TAH to Expansion Joint
Išmetamuju duju laidai iš vamzdinio
oro šildytuvo i kompensatoriu /
Kanał spalin od RPP do kompensatora

Factor flow direction
Srauto kryptis veiksnys

A-A

Szczegół "a"

Szczegół "b"

C-C

D-D

E-E

F-F

G-G

H-H

J-J

Fabric compensator TK04
Kompensatorius TK04

Item	Name	Pcs.	Drwg No / Std No	Material / Std No	Weight Unit	Weight Total	Notes
11	Seal TK04 / Ruonis TK04	2		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
10	Insulation package TK04 / Izoliacinio paketo TK04	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
9	Fabric of compensator TK04 / Kompensatorius audinys TK04	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	

Fabric compensator TK03
Kompensatorius TK03

Item	Name	Pcs.	Drwg No / Std No	Material / Std No	Weight Unit	Weight Total	Notes
8	Seal TK03 / Ruonis TK03	2		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
7	Insulation package TK03 / Izoliacinio paketo TK03	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
6	Fabric of compensator TK03 / Kompensatorius audinys TK03	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	

Fabric compensator TK02
Kompensatorius TK02

Item	Name	Pcs.	Drwg No / Std No	Material / Std No	Weight Unit	Weight Total	Notes
5	Insulation package TK02 / Izoliacinio paketo TK02	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
4	Fabric of compensator TK02 / Kompensatorius audinys TK02	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	

Fabric compensator TK01
Kompensatorius TK01

Item	Name	Pcs.	Drwg No / Std No	Material / Std No	Weight Unit	Weight Total	Notes
3	Insulation package TK01 / Izoliacinio paketo TK01	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
2	Inner fabric of compensator TK01 / Vidinis kompensatoriaus audinys TK01	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	
1	Outer fabric of compensator TK01 / Išorinis kompensatoriaus audinys TK01	1		By bidder / Pagal siulytoją	-	-	

Poz.	Pavadinimas	Kiekis	Piešinio nr. / Norma	Medžiaga / Norma	Svoris paviršius	Svoris bendrai	Pastabos

Tolerances of welded elements (for definite/precise dimensions in drawings and subject standards) acc. to EN ISO 13920 - B F
Suvirinamų elementų tolerancijos (neliekruojamiems išmatavimas pieš. ir techninėse normose) pagal EN ISO 13920 - B F

Tolerance class / Tolerancijos klasė	Scope of nominal dimensions l in mm / Nominalių matmenų diapazonas L mm											(Length of shorter arm) (trumpesnės atšakos ℓ)	
	over/virš	2	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000	400	1000
	to / iki	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000		400	1000
B	Tolerances t in mm - of linear dimensions / Tolerancija t mm – linijiniu išmatavimu												Tolerances Da (in mm.) / Tolerancija Da (min.)	
		± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16	± 45	± 30	± 20
F	Tolerances t in mm - of rectilinearity, flatness & parallelism / Tolerancija t mm - tiesumos, plokštumos ir lygiagretumai												Tolerances t in mm/m / Tolerancija t mm/m		
		1	1.5	3	4.5	6	8	10	12	14	16		± 13	± 9	± 6

Attention:

1. Present drawing need to be consider with drawings of flue gas duct within localization of compensators,
2. Assembly method and the way of making the metal parts of compensators was shown on drawings of flue gas duct.
3. Both flanges of fabric of compensators and insulation packages need to be drill on montage,
4. Supplier of fabric elements of compensators guarantee supervision during assembly the fabric elements on instalation and closed the fabric of compensators and insulation packages on flue gas duct,
5. External insulation of compensators with protective hoods, removable, enabling correct work of compensators.
6. Compressor sleeves on flue gas recirculation must be insulated on outside while keeping continuity of insulation.

Pastabos:

1. Šį brėžinį skaityti kartu su išmetamųjų dujų kanalų brėžiniais kompesatorių aptaisos ribose.
2. Kompensatorių metalinių elementų montavimo ir gamybos būdai pateikti išmetamųjų dujų kanalų brėžiniuose.
3. Abu kompensatoriaus rankovės ir izoliacinio paketo flanšai sugrėžiami montažo metu, instaliuojant.
4. Audininių elementų tiekėjas garantuoja priežiūrą kompensatorių audininių elementų montavimo instaliacijoje metu bei uždaro izoliacinius paketus ir kompensatorių rankoves išmetamųjų dujų kanaluose.
5. Išorinė kompensatorių izoliacija su apsauginiais gaubtais, išimama, užtikrintanti tinkamą kompensatorių darbą.
6. Kompensatorių rankoves išmetamųjų dujų recirkuliacijos kanaluose yra izoliuti iš išorės, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vamzdynas turi būti izoliuotas visame ilgyje.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać z rysunkami kanałów spalin w obrębie zabudowy kompensatów
2. Sposób montażu i wykonania elementów metalowych kompensatorów pokazano na rysunkach kanałów spalin.
3. Oba kołnierze rękawa kompensatora oraz pakietu izolacyjnego owiercane na montażu, na instalacji.
4. Dostawca elementów tkaninowych gwarantuje nadzór podczas montażu tkanin kompensatorów na instalacji oraz zamyka pakiety izolacyjne i rękawy kompenasatorów na kanałach spalin.
5. Zewnętrzna izolacja kompensatorów wraz z kapturami ochronnymi, demontowalna, umożliwiająca poprawną pracę kompensatorów.
6. Rękawy kompensatorów na kanałch recyrkulacji spalin izolowane na zewnątrz przy zachowaniu ciągłości izolacji rurociągu recyrkulacji spalin.