

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
KONTRUKCIJOS ĮRENGIMAS LAIKINAM IŠORINIAM LIFTUI/KELTUVUI

Viešosios įstaigos Regioninės Mažeikių ligoninėje, adresu: Mažeikiai, Birutės g. 17, liepos – rugpjūčio mėnesiais bus atliekami stacionarių liftų mechanizmų pakeitimas naujais liftų mechanizmais.

Liftų keitimo metu, jais nebus galima naudotis, todėl iškyla būtinybė įrengti išorinį laikiną liftą/keltuvaž (toliau- keltuvas) žmonių pervežimui tarp I-ojo iki 5-ojo aukštų.

Laikinojo lifto tipas: laikinas modulinis keltuvas su kabina, skirtas žmonių pervežimui arba pacientų su lova pervežimui į 17 m aukštą.

Vieta: pastato išorė, laisvai stovinti arba pritvirtinta prie pastato konstrukcijos.

Naudojimo laikotarpis: 1,5-2 mėn.

Po keltuvo mechanizmų demontavimo atsiradę pastato dalių pažeidimai turi būti pašalinti ir atlikta vidaus ir išorės apdaila.

	REIKALAVIMAS	TIEKėjo ATŽYMOs APIE ATITIKIMĄ REIALAVIMAM S
Maksimali keliamoji galia	≥ 300–350 kg (lova + pacientas + 1–2 darbuotojai)	
Kabinos matmenys	≥ 2,3 × ≥ 1,2 m (standartinė lova + 1 lydintis asmuo)	
	Aukštis: ≥ 2,2 m (patogus personalui stovėti)	
Kėlimo aukštis	≥ 17 m + ~2 m atsarginė riba	
Keliamojo greitis	0,2–0,4 m/s (saugus, ne per greitas)	
Variklis / pavara	Elektrinis su stabdžiu, avariniu stabdymu.	
Valdymas	Valdymo skydelis su avariniu sustabdymu ir signalizacija.	
Avarinis maitinimas	Atsarginis maitinimas arba rankinis nusileidimas.	
Atraminė konstrukcija	Stabilūs laikikliai / bėgeliai, fiksuoti į pastato konstrukciją arba atitinkamą laikiną rėmą.	
Apsauga	Apsauginiai bortai ≥ 1,1 m, tinklai arba plieninės grotelės	
	Garsinė ir vizualinė kabinoje ir stotelėse judant liftui (jei privaloma)	
	Signalo sistema: garsinis signalas kėlimo / nusileidimo metu (jei privaloma)	
	Įėjimo / išėjimo zona aptverta	
Atitiktis standartams	EN 81-20 / EN 81-50	
Žymėjimas	Keltuvas turi turėti CE ženklą	
Konstrukciniai aspektai	Laikinas keltuvas gali būti modulinis pastolinis arba modulinis konstrukcinis pastolinis keltuvas su kabina.	
	Medžiagos: atsparios išoriniams veiksniams (plienas, cinkuotas / dažytas).	
	Stabili atrama: grindys arba laiptų aikštelė turi atlaikyti liftą su maksimaliu krūviu + svorio rezervu ≥ 1,5×.	
	Įrenginio techninė instrukcija su avarinėmis procedūromis.	