

**RADVILIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS,,KREGŽDUTĖ“  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. balandžio 20 d. Nr. 2  
Radviliškis

<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>
Laiptinio nuožulnaus keltuvo įrengimas
<b>Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai</b> <i>(ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)</i>
<p>Tipas - Laiptinis nuožulnus keltuvas.  Greitis - 0,06-0,15 m/s.  Keliamoji galia – 225 kg.  Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) – 700x750/750x850 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte).  Sustojimų/durų skaičius – 3.  Pavaros maitinimas – 230V 50 Hz.  Variklio galia – 1,1 kw.  Grindų danga – speciali neslidi danga.  Kėlimo eiga (įstrižainė) – apie 12000 mm (tikslinama atlikus matavimus objekte).  180 laipsnių posūkių skaičius – 2.  Platformos spalva – RAL 7035.  Bėgeliai – dažyto plieno bėgeliai.  Valdymo elementai- integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Aukštuose bevieliai valdymo pulteliai.</p> <p><b>Kita informacija</b> - Avarinio sustojimo mygtukas, platformos užraktas, laikantys turėklai, automatiškai užlenkiama platforma, valdymo vieta ant platformos ir sustojimo, pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis, važiavimas-nuspaudus ir laikant, apsauga nuo prispaudimo, pritaikytas žmonėms su neįgalia vežimėliu, valdymas ant platformos ir aukštuose. Tvirtinimas ant stulpelių, montuojama dešinėje pusėje žiūrint iš apačios, platforma automatiškai užsilenkia po tam tikro laiko palikus keltuvą be priežiūros. Lūpa užvažiavimui ir apsaugai nuo nuvažiavimo, stulpeliai tvirtinami ant pakopų.</p> <p><b>Papildomai/pastabos</b> - Atitikti standarto EN 81-40 reikalavimus  -Keltuvo startas iš tiesios pozicijos, keltuvas sustoja tarpiniame pirmame aukšte, antrame aukšte sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi.  -Įrengiama turėklų tarpų dengimo tvorelė pagal higienos normas.  -Garantija min 24 mėn.  -Rangovas pateikia statybinę užduotį esamų turėklų demontavimui ir elektros tiekimui atvesti.  -Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta techninės charakteristikos pagrindžiančios gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai ir pan.).</p>

<b>Pirkimo objekto kiekis ar apimtys</b> ( <i>atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais</i> )
1
<b>Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai</b>
3 mėn.
<b>Papildoma informacija</b>
-----

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)



(parašas)

Rolandas Kučas  
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Direktorė  
(Vadovo pareigos)



(parašas)

Jolanta Pranevičienė  
(vardas ir pavardė)