

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-13

DĖL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas/Prašymas:

Sutarties dalyje XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS yra aprašytos sutarties nutraukimo aplinkybės, kurioms esant Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, tačiau nepavyko rasti sutartyje lygiaverčių sąlygų, kurios leistų Rangovui nutraukti sutartį.

Prašome atsižvelgti į tai, kad sutarties sąlygos turi būti sąžiningos abiem sutarties šalims, ir papildyti sutartį sąlygomis, kurioms esant Rangovas gali nutraukti sutartį.

Siūlome papildyti šiomis sąlygomis:

I. Rangovas, įspėjęs prie 30 dienų gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas:

1. Nepateikia šių įgaliojimų Rangovui: dėl pranešimo apie statybos pradžią, dėl statybos užbaigimo akto įregistravimo;
2. Nepateikia Rangovui elektroninės konsoliduotos Projekto versijos ir statybą leidžiančio dokumento;
3. per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo informavimo dienos neištaiso netikslumų ir trūkumų Projekte;
4. nedelsiant nepašalinti Rangovo įspėjime nurodytų aplinkybių, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios

II. Rangovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas:

1. neperduota statybvietės Rangovui;
2. iki darbų vykdymo pradžios, nepasamdo techninės priežiūros;
3. neatsiskaito nustatytu terminu.

Atsakymas:

Sutartis siūlomomis sąlygomis pildoma nebus. Tiekėjas yra suinteresuotas savo pateikto pasiūlymo laimėjimu, Sutarties galiojimu ir vykdymu, todėl jam specialūs Sutarties nutraukimo pagrindai nėra numatomi. Sutarties projekto 168 punkte numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu susitarimu: „Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.“ Taip pat Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį bendrais, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintais pagrindais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

2. Klausimas

Techninėse specifikacijose „18. TS-18. Apsauginiai kelio atitvarai“ pateikti galimi apsauginių kelio atitvarų įrengimo variantai naudojant vienpusius kelio atitvarus. Taip pat nurodyta, jog rangovas gali pasirinkti ir kitokią atitvarų konstrukciją neapsiribojant pateiktais variantais.

Prašome patvirtinti, kad galima vietoj vienpusio kelio atitvaro naudoti ant tilto konstrukcijos ir prietilčiuose dėžinio tipo H1W3A kelio atitvarą?

Atsakymas:

Ant tilto ir prieigose naudojamų atitvarų konstrukcija turi būti saugūs pėsčiųjų ir dviračių eismui. Ant tilto ir prieigose galima naudoti H1W3 A klasės dėžinio skerspjūvio atitvarus.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
