

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Fasoninės dalys vandens apskaitos mazgų montavimui (toliau - Prekės).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Esamos situacijos aprašymas

Prekės bus skirtos naujiems klientams kuriems reikalinga įrengti vandens skaitiklį patalpose ar šulinyje.

3.2 Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertiai reikalaujams.

3.2.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą

/ patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.2.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta** – (Savanorių pr. 212, Vilnius) Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3 Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje. Užsakymus Pardavėjui nurodant užsakomos Prekės pavadinimą ir kiekį

4.4 Minimali teikiamo užsakymo vertė – 100,00 EUR be PVM.

4.5 **Prekių tiekimo terminas** – Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 7 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos**. Užsakymo įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, abipusiu rašytiniu šalių sutarimu (el. paštu), gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms.

5 PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1 Pirkėjas Prekių priėmimo metu patikrina pristatytų Prekių **asortimentą ir kiekį** ir nenustatęs pastebimų trūkumų, pasirašo Važtaraštį, kuris patvirtina tik faktinį Prekių perdavimą, bet nėra laikomas teisėtu pagrindu apmokėjimui gauti, kol nėra patikrintos Prekės kaip nurodyta Techninės specifikacijos 5.5 punkte arba kol nebus pašalinti visi nurodyti Prekių trūkumai (jei tokie nustatyti);

5.2 Pirkėjas per **7 (septynias) kalendorines dienas** nuo Prekių perdavimo patikrina pateiktų Prekių atitikimą dokumentams ir Sutarties reikalavimams, o nustatęs pastebimus Prekių trūkumus Pirkėjas informuoja el. paštu Pardavėją reikalaudamas pakeisti Prekę (-es) per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą (Techninės specifikacijos 5.5 punktas).

5.3 Pirkėjas turi teisę patvirtinti Sąskaitą už kokybiškas, be trūkumų pristatytas prekes.

5.4. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **7 kalendorines dienas**.

6 SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2 Tiekėjas kartu su Prekėmis perduoda Pirkėjo nuosavybėn visas instrukcijas ir kitus dokumentus, nurodytus Sutartyje ar (ir) kurie priklauso įvykdytai įsipareigojimų daliai. Kol Pirkėjui nepateikiamos su Prekių naudojimosi ar kiti Sutartyje nurodyti dokumentai ir informacija, laikoma, kad Pardavėjo sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti.

7 PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Bendrieji techniniai parametrai ir reikalavimai, 1 lapas.

Priedas Nr. 2. Prekių atitikties lentelė, 3 lapai.

BENDRIEJI TECHINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai
1. Šalto vandens rutulinis ventilis		
1.1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
1.2.	Darbinė aplinka	Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
1.3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis nei 25 bar.
1.4.	Korpuso medžiaga	Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
1.5.	Sandarinimas	Elastometras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.
1.6.	Galimi diametrai	DN15 mm (vidus-vidus); DN20 mm (vidus-vidus); DN25 mm (vidus-vidus); DN32 mm (vidus-vidus); DN40 mm (vidus-vidus); DN50 mm (vidus-vidus).
1.7.	Padengimas	Nikelis, chromas arba lygiavertis.
1.8.	Rankenėlės ilgiai (nurodoma užsakant)	1) Trumpa – ilgis nuo 20 iki 30mm skaičiuojant nuo ventilio uždarymo mechanizmo ašies centro; 2) Ilga - ilgis nuo 80 mm arba ilgesnė skaičiuojant nuo ventilio uždarymo mechanizmo ašies centro.
1.9.	Rankenėlės medžiaga	Plienas arba lygiavertė medžiaga.
1.10.	Rankenėlės padengimas	Dažyta arba dengta PVC medžiaga arba lygiaverte.
2. Žalvarinės fasoninės dalys		
2.1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
2.3.	Darbinė aplinka	Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
2.4.	Korpuso medžiaga	Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
2.5.	Montavimo būdas	Suveržiama mechaniniu būdu.
2.6.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis nei 16 bar.
3. Žalvarinės fasoninės jungtys PE vamzdžiui ir skaitiklio pajungimo antgaliai		
3.1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
3.2.	Darbinė aplinka	Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
3.3.	Korpuso medžiaga	Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
3.4.	Montavimo būdas	Suveržiama mechaniniu būdu.
3.5.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis nei 16 bar.
3.6.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
3.7.	Sandarinimas	EPDM arba elastometras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai
3.8	Antgalio tipas	Plombuojamas - su kilpa plombai.
3.9	Jungties fiksavimo žiedas	Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
3.10	Jungties paskirtis vamzdžiui	PE
4. Vamzdžių laikikliai		
4.1	Medžiaga	Cinkuotas plienas.
4.2	Vamzdžio apsauga	Guma.
4.3	Montavimo pobūdis	Vamzdžio apkabinimas.
4.4	Apkabos tvirtinimas	Varžtais.
4.5	Sriegio diametras	Varžtas M8 arba M10.
4.6	Tvirtinamo vamzdžio tolerancija	Turi tiktai vamzdžiams nuo 32 iki 36 mm.
4.7	Tvirtinimas į sieną	Nailoninis kaištis arba lygiavertis.