

PATVIRTINTA

2026 m. balandžio 27 d.

„Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su montavimo ir pridavimo darbais“ komisijos posėdžio protokolu Nr. 3

Tiekėjams

DĖL ATSAKOMO Į KLAUSIMĄ PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Pagėgių savivaldybės administracija, vykdydama mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su montavimo ir pridavimo darbais“ (pirkimo Nr. 7471893, CVP IS skelbtą 2026-04-20), informuoja, kad buvo gautas klausimas pirkime:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS			
1.	Techninėje specifikacijoje nurodytas kėlimo aukštis iki 3 m. Brėžinyje nurodyta 6250 mm. Prašome patikslinti keltuvo TS, koks reikalingas pakėlimo aukštis ir koks sustojimų skaičius.	<p>Seno lifto kėlimo aukštis yra 6250 mm, sustojimų skaičius 3.</p> <p>Patikslinama techninės specifikacijos 4 dalies „Techniniai keltuvo reikalavimai“ 5 eilutė, ją išdėstant taip:</p> <table border="1"><tr><td>Kėlimo aukštis</td><td>Apie 6250 mm (tikslinama vietoje)</td><td>TAIP/NE, psl. _____</td></tr></table>	Kėlimo aukštis	Apie 6250 mm (tikslinama vietoje)	TAIP/NE, psl. _____
Kėlimo aukštis	Apie 6250 mm (tikslinama vietoje)	TAIP/NE, psl. _____			

Atsižvelgiant į tai, kad taisomos techninės klaidos techninėje specifikacijoje ir atsakymas pateikimas likus mažiau nei 1 d. d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas **iki 2026 m. gegužės 5 d. 13 val. 00 min**

PRIDEDAMA. Patikslinta techninė specifikacija, 3 lapai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Rasa Žuklijūtė