



1. Atramos aptarnavimo durelės turi būti priešingoje pusėje negu gatvės apšvietimo gembės tvirtinimo vieta.
2. Atramos tvirtinimo ankerio matmenis turi patikslinti gamintojas, atsižvelgiant į nurodytą aprova.
3. Nemažiau, nei viršutiniai 30cm inkarinio varžto ilgio turi būti cinkuoti.
4. Nemažiau, nei viršutiniai 20cm inkarinio varžto ilgio turi būti sriegiuota.
5. Kartu su atramų tvirtinimo į pamatą ankeriais tiekėjas turi pateikti montavimo šablonus (1 atramai - 2vnt.), veržles (1 ankeriui - 4vnt.), poveržles (1 ankeriui - 2vnt.).
6. Sumontavus atramas, atramos viršus turi būti su 10cm poslinkiu nuo vertikalės į priešingą kontaktinio tinklo įtempimo poveikio pusę.

6. Gaminavus atramos, atramos viršus turi būti su rodm poslinku nuo vertikales (priešingą kontaktinio tinklo tempimo poveikio pase-					STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIK
					Troleibusų linijos kontaktinio tinklo atramos su ankeriais brėžinys		0
					DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
							1 1