



1. Atramos aptarnavimo dūrėlės turi būti priešingoje pusėje negu gatvės apšvietimo gembės tvirtinimo vieta.
2. Atramos tvirtinimo ankerio matmenis turi patikslinti gamintojas, atsižvelgiant į nurodytą apkrovą.
3. Nemažiau, nei viršutiniai 30cm inkarinio varžto ilgio turi būti cinkuota.
4. Nemažiau, nei viršutiniai 20cm inkarinio varžto ilgio turi būti sriegiuota.
5. Kartų su atramų tvirtinimo į pamatą ankeriais tiekėjas turi pateikti montavimo šablonus (1 atramai - 2vnt.), veržles (1 ankeriui - 4vnt.), poveržles (1 ankeriui - 2vnt.).
6. Sumontavus atramas, atramos viršus turi būti su 10cm poslinkiu nuo vertikalės į priešingą kontaktinio tinklo įtempimo poveikio pusę.

6. Daugiatraukio atramos atramos viršaus (antrasis) techn. posūkio nuo vertikalo į priekinę kryptį kintantis anks (kompiuterio pakeič.				
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
DOKUMENTO PAVADINIMAS				
Daugiatraukio atramos atramos pamato brėžinys				
DOKUMENTO ŽYMUO				
LAPAS				
1				
1				