

Eil. Nr.	Siūlymas*	Pirkimo sąlygų reikalavimas	Atsakymas
<b>DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:</b>			
1.	<p><i>Nelogiškas reikalavimas skysto deguonies tiekėjui „2.4.3. Nuomotojas įrengia betoninę arba betoninių trinkelų dangą 4x6m plote palei deguonies talpyklą, pritaikytą sunkiojo transporto eismui. Esanti asfaltbetonio danga turi būti nuardyta ir išvežta, atstatomas gerbūvis.“. Kelias prie talpos yra gydymo įstaigos valdoje ir negali būti išardomas jo nesugadinus. Todėl kelias, ar pamatas talpai turėtų būti įsirengiamas gydymo įstaigos savo lėšomis, nes jo tiekėjas negalės pasiimti pasibaigus sutarčiai.</i></p>	<p>2.4.3. Nuomotojas įrengia betoninę arba betoninių trinkelų dangą 4x6m plote palei deguonies talpyklą, pritaikytą sunkiojo transporto eismui. Esanti asfaltbetonio danga turi būti nuardyta ir išvežta, atstatomas gerbūvis.</p>	<p>Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija neapsiima pati parengti vietą / dangą deguonies talpyklai dėl galimai netinkamo jos paruošimo. Pažymime, kad įrengimo plotas nėra didelis, t. y. 4 x 6 m. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi į kainą įsiskaičiuoti aikštelės įrengimo kaštus.</p>

\* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas