



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE
DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis ekstremalaus sporto centro statybos S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 A Kaune darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

1 Klausimas. Prašome paaiškinti, ar Tiekėjas, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacinį reikalavimą dėl įvykdytų statybos darbų (objektų) vertės, gali remtis statybos objektais, kuriuos jis pats įvykdė kaip Rangovas, tačiau kurių Užsakovas buvo kita juridinė įmonė, valdoma to paties fizinio asmens (einančio vadovo pareigas abiejose įmonėse).

Atsakymas. Siekdamas įrodyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą dėl tiekėjo patirties, tiekėjas turi pateikti atliktų darbų sąrašą ir užsakovo pažymą, kad darbai atlikti tinkamai. Nurodytu atveju tiekėjo pasiūlymo atitiktį įrodančio dokumento šaltinis yra viešojo pirkimo baigtimi suinteresuotas dalyvis, todėl nurodytame dokumente pateikta informacija negali būti objektyvi.

Pažymėtina, kad tiekėjas nėra atleidžiamas nuo pareigos pateikti informaciją, atitinkančią objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo kriterijus.

Kiekvienu tokiu atveju tiekėjas turi įvertinti, ar galės pateikti įrodančius dokumentus, kurie leis perkančiajai organizacijai įsitikinti duomenų objektyvumu, tai yra dokumentuose nurodyta informacija turi būti pagrindžiama patikrinamais, ne paties tiekėjo parengtais, duomenimis.

2. Klausimas. Susipažinę su pirkimo dokumentais ir technine specifikacija, prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti tam tikrus reikalavimus, kurie, mūsų nuomone, yra nestandartiniai, dirbtinai ribojantys konkurenciją bei galimai pažeidžiantys galiojančius teisės aktus dėl prekių kilmės. 1. Dėl medienos tašų (karkaso) matmenų Techninėje specifikacijoje nurodyti 95x46 mm matmenų medienos taškai. Atkreipiame dėmesį, kad 95x46 mm yra nestandartinis dydis Lietuvos ir Europos rinkose. Darome prielaidą, kad tai gali būti matmenų konvertavimo klaida iš imperinės matavimo sistemos (projekto rengėjų „414 skateparks“ iš Jungtinės Karalystės naudojamos sistemos). Klausimas: Ar Perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjai, rengdami pasiūlymą ir atlikdami darbus, gali naudoti standartinius 95x45 mm matmenų medienos tašus?

Atsakymas. Nuoroda į 95 × 46 mm matmenis techninė klaida (rašybos apsirikimas). Tikslinamas nurodytas matmuo – standartinė kalibruota spygliuočių mediena, 95 × 45 mm.

3. Klausimas. Dėl nurodytos „Chudo“ beržo faneros kilmės Specifikacijoje reikalaujama naudoti „Chudo“ beržo fanerą (kokybės klasė BB/BB arba WG/BB, 18 mm × 1220 mm × 2440 mm). Norime atkreipti dėmesį, kad „Chudo“ prekių ženklo gamintojas yra Rusijos Federacijos įmonė LLC „Chudovo-RWS“ (adresas: Derzhavina str., Chudovo, Novgorod region, Russia). Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją, Europos Sąjungos taikomas sankcijas bei Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (susijusias su nacionaliniu saugumu ir priešišku valstybių prekių ribojimu), rusiškos kilmės medžiagų naudojimas viešuosiuose pirkimuose yra draudžiamas. Klausimas: Prašome paaiškinti, kodėl techninėje specifikacijoje buvo parinktas ir nurodytas būtent šios Rusijos įmonės gaminys? Prašome pakeisti šį specifikacijos punktą ir patvirtinti, kad tiekėjai privalo siūlyti ir naudoti kitų (nesankcionuotų) šalių gamintojų analogišką beržo fanerą.

Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4 p. nurodyta „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, sertifikatas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.“ Atsižvelgiant į tai, nuoroda į konkretų gamintoją laikytina tik pavyzdžiu, o ne privalomu reikalavimu. Priimtina beržo fanera, atitinkanti nurodytą rūšį (BB/BB arba WG/BB, matmenys 9 mm / 18 mm × 1220 × 2440 arba lygiaverčiai formatai, pvz., 1250 × 2500 mm) bei susijusius EN standartus. Tiekėjai gali siūlyti ES ar kitų neribojamų šalių gamintojų lygiavertės kokybės ir savybių beržo fanerą, turinčią atitinkamus medžiagų sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas.

4. Klausimas. Dėl eksploatuojamo paviršiaus (Riding surface) dangos ir konkurencijos ribojimo Eksploatuojamam paviršiui nurodytas toks reikalavimas: „viršutinis sluoksnis – 6 mm beržo fanera su 3 mm kompozitive danga, bendras storis 9 mm, 1220 mm × 2440 mm“. Šis reikalavimas nurodo itin nestandartinį gaminį turintį 3 mm kompozitinės dangos sluoksnį, kuris nėra plačiai prieinamas Europos ar JAV rinkose. Tai taip pat yra specifinis jau minėtos Rusijos įmonės (LLC „Chudovo-RWS“) ar panašios trečiųjų šalių rinkai skirtos gamyklos produktas. Artimiausi didieji regiono gamintojai (pvz., „Latvijas Finieris“) tokių nestandartinių proporcijų (6+3 mm) plokščių negamina ir nepriima tokių specialių užsakymų. Šiuo metu toks reikalavimas yra sunkiai įgyvendinamas ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Klausimai ir prašymai: • Jeigu Perkančioji organizacija nesutinka, kad tai trečiųjų šalių (Rusijos) rinkos gaminys, prašome nurodyti bent vieną konkretų gamintoją ES ar JAV rinkoje, kurio standartinis produktas tiksliai atitinka šią „6 mm fanera + 3 mm kompozitas“ specifikaciją. • Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, prašome pakeisti šį nestandartinį reikalavimą į rinkoje plačiai naudojamus ir pasiteisinusius standartinius sprendimus. Prašome patvirtinti, kad tiekėjai gali siūlyti šias lygiavertes alternatyvas:\

A. Skate parko vidaus patalpų naudojimui: standartinę 9 mm beržo fanerą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojantį riedlenčių parkų standartą LST EN 14974, vidaus (uždarų patalpų) parkų eksploatuojamiems paviršiams netaikomas reikalavimas turėti kompozitinę dangą. Standartas apibrėžia, kad faneros plokštės vidaus patalpose turi atitikti tik 2-os naudojimo klasės biologinės apsaugos reikalavimus pagal EN 335:2013, o konstrukcinis atsparumas turi atitikti EN 636 reikalavimus. Standartinė aukštos kokybės beržo fanera (be perteklinio kompozito sluoksnio) pilnai atitinka šiuos standarto reikalavimus ir yra įprasta, visame pasaulyje pripažinta praktika vidaus patalpoms. Arba

B. Padidinto atsparumo smūgiams poreikiui: fanerą su standartine WPC danga – beržo fanera su 1,6 mm storio medžio-plastiko kompozito danga) arba pilnai kompozitines išorines dangas (pvz., anksčiau minėtas „Skatelite“ arba analogiškas).

Atsakymas. Tiekėjai gali siūlyti šias lygiavertes alternatyvas:

Padidinto atsparumo dėvėjimuisi ir smūgiams vietose: fanera su standartiniu medžio ir plastiko kompozito (WPC) sluoksniu (pvz., beržo fanera + 1,6 mm WPC) arba pripažinta specializuota riedlenčių parkų danga, tokia kaip „Skatelite“ (arba lygiavertė);

9 mm beržo fanera su 1,6 mm kompozito danga, kuri atitinka praktinius patvarumo reikalavimus ir yra plačiai prieinama ES rinkoje.

5. Klausimas. Specialiųjų sąlygų 4 priedo 3.2.10 punkto kvalifikacinis reikalavimas kurį Tiekėjas turi tenkinti – „Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (reikalavimai nustatomi vadovaujantis LR statybos įstatymu):

3.2.10. ne mažiau kaip 1 specialistą³, kuris sutarties vykdymo metu vadovaus technologinės įrangos, nurodytos TP technologinės įrangos dalyje, įrengimui, kuris per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo bent 1 ekstremalaus sporto objekto (BMX dviračių ir (ar) triukinių paspirtukų, ir (ar)riedučių, ir (ar) riedlenčių trasa ir (ar) tramplynų ir (ar) rampų zona) įrengimui ir (ar) teikė jo įrengimo eksperto paslaugas “ Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: „4) dėl 3.2.10 p. nurodyto specialisto pateikti patirties aprašymą, nurodant objektą, kurio įrengimui vadovavo ir (ar) teikė jo įrengimo eksperto paslaugas nurodytas specialistas bei pateikti užsakovo atsiliepimą. Užsakovo atsiliepime turi būti nurodyta specialisto vardas, pavardė, objektas, kurio įrengimui vadovavo ir (ar) teikė jo įrengimo eksperto paslaugas nurodytas specialistas, statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena), statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena), atlikti darbai ir ar jie buvo atlikti tinkamai.“ Prašome paaiškinti kaip Tiekėjui reikia įrodyti specialisto kompetenciją ir patirties aprašymą. Tiekėjas turi specialistą kuris specializuojasi šiame kvalifikaciniame punkte nurodytiems darbams ir teigia, kad nėra kas išduoda atestatus ar pažymėjimus įrodančius specialisto kompetenciją šioje srityje. Tokiu atveju nėra specialisto kuris tenkintų šį kvalifikacijos reikalavimą arba labai apribotą konkurenciją ir Perkančioji organizacija negautų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo šiame pirkime. Technologinėje dalyje peržiūrėjus dokumentaciją ir darbų kiekių žiniaraščius Tiekėjas mano, kad dauguma darbų yra statybiniai ir turėtų būti galima remtis Statinio statybos vadovo kompetencija. Prašome patikslinti kaip Tiekėjui įsirodyti, kad jo pasitelkiamas specialistas atitinka 3.2.10 kvalifikacinį reikalavimą ar prašome jį pakeisti/pašalinti.

Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.2 p. nurodyta, kad dėl 3.2.10 p. nurodyto specialisto tiekėjas turi pateikti specialisto **patirties aprašymą**, nurodant objektą, kurio įrengimui vadovavo ir (ar) teikė jo įrengimo eksperto paslaugas nurodytas specialistas **bei pateikti užsakovo atsiliepimą**. Užsakovo atsiliepime turi būti nurodyta specialisto vardas, pavardė, objektas, kurio įrengimui vadovavo ir (ar) teikė jo įrengimo eksperto paslaugas nurodytas specialistas, statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena), statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena), atlikti darbai ir ar jie buvo atlikti tinkamai.“

Taigi, Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.2.10 p. nurodyto specialisto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra patirties aprašymas bei šiuos duomenis patvirtinantis užsakovo atsiliepimas. Pirkimo sąlygose dėl šio specialisto kvalifikacijos nėra reikalaujamas atestatas ar pažymėjimas. Prašome atidžiai susipažinti su Pirkimo sąlygomis.

6. Klausimas. SK dalis. Kainos nustatymui trūksta klijuotos medienos skerspjūvių. Prašom pateikti medinių perdangų (žin. poz.5.6, 6.13), santvarų KMSN (poz.8.1), vienslaidžių sijų (poz.6.12) skerspjūvius -plotį, aukštį, ilgį arba IFC failą.

5.6.	Medinė perdanga				
5.6.1.	Klijuota mediena GL24h	TS.6	m ³	79	26 vnt
6.12.	Klijuotos medienos sijos		vnt		
6.12.1.	Klijuota mediena GL24h	TS.6	m ³	2,7	26 vnt

8.	DENGINYS				Žr. SK-3.1
8.1.	Klijuotos medienos santvaros KMSN		vnt	17	
8.1.1.	Klijuota mediena GL24h	TS.	m ³	106	

Atsakymas. Papildyta klijuotos medienos skerspjūviais, brėžiniai 435-01,02/MV-256-01-TP-SK-1.1 (3 lapas), 435-01,02/MV-256-01-TP-SK-1.2 (1 lapas), 435-01,02/MV-256-01-TP-SK-3.1. Pridedama projekto dalis 4.1 435-01,02-TP-SK A laida.

7. Klausimas. Prašome patikslinti 01 pastato surenkamų perdangos plokščių plotą (m²).

	Excel užpildymo žiniaraštis	Planai (brėžiniai)
Rūsio perdanga	3124 m ² (156 vnt.)	~590 m ²
1 a. perdanga	1633 m ² (75 vnt.)	~382 m ²
2 a. perdanga	2526 m ² (105 vnt.)	~600 m ²

Atsakymas. Patikslinti perdangų plotai brėžiniuose 435-01,02/MV-256-01-TP-SK-0.5 (2 lapas), 35-01,02/MV-256-01-TP-SK-1.2 (1 lapas), 435-01,02/MV-256-01-TP-SK-2.2. Pridedama projekto dalis 4.1 435-01,02-TP-SK A laida, darbų kiekių žiniaraštis 04.435-01,02-TP-SK A laida.

PRIDEDAMA:

1. Projekto dalis PDF dalis 4.1 435-01,02-TP-SK A laida;
2. Darbų kiekių žiniaraštis Excel 04.435-01,02-TP-SK A laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-29 Nr. 32-2-119
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-29 15:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-29 15:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-29 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“