



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE
DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis ekstremalaus sporto centro statybos S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 A Kaune darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1. Klausimas. Žiniaraščiuose lubų apdailai nurodytos akustinės lamelės, o TS nurodyta akustiniai kabantys elementai. Prašome patikslinti kas turėtų būti, nes nėra kaip išskaičiuoti m2 kainos, jie labai skirtingų kainų, jei 1200x600x20 (nurodytas storis neteisingas, jie 40mm storio), tai vertikaliai ar horizontaliai turi kaboti? Taip pat reikia išdėstymo, nes m2 kaina vėl labai dideliame intervale gali svyruoti (kuo didesnį plotą užpildome su mažiau tarpų, tuo brangiau).



Atsakymas. Numatomi akustiniai elementai, kaip nurodyta techninėse specifikacijose 435-01,02-TP-SA.TS. Visur, išskyrus ekstremalaus sporto erdvę, elementai kabinami horizontaliai. Sporto erdvėje, 1-14 patalpoje, akustiniai elementai kabinami vertikaliai kas 60 cm į kas antrą tarpą tarp santvarų. Kabinimo schema pateikiama brėžinyje 435-01,02-TP-SA.B-6008. Pridedama projekto dalis PDF dalis 3.1 435-01,02-TP-SA A laida.

2. Klausimas. Prašome pateikti fasado aliuminio skardos logotipo išmatavimus bei vizualizacijas.

Atsakymas. Pridedamas brėžinys 435-TP-01,02-SA.ŽIN-3002. Pridedama projekto dalis PDF dalis 3.2 435-01,02-TP-SA A laida.

3. Klausimas. Prašome pateikti betoninių lauko suoliukų išmatavimus bei vizualizacijas.

8.4.	Betoniniai lauko suoliukai su granitine sėdimąja dalimi		vnt.	3
------	---	--	------	---

Atsakymas. Pridedamas brėžinys 435-TP-01,02-SA.ŽIN-3001. Pridedama projekto dalis PDF dalis 3.2 435-01,02-TP-SA A laida.

4. Klausimas. SA dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodytos dvi suoliukų pozicijos. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja.

8.4.	Betoniniai lauko suoliukai su granitine sėdimąja dalimi		vnt.	3
5.	Suoliukai		vnt.	3

Atsakymas. Pozicijos nesidubliuoja. Projekte numatyti 6 suoliukai.

5. Klausimas. Prašome patikslinti ar aliumini profilis bus montuojamas ir į vidų klijuosite grindjuostę, kad siena būtų lygiai su grindjuostė, ar profilis turėtų būti įgilintas? Kaip turi atrodyti pats profilis? Koks aukštis turi būti ir kokio storio?

11.	Grindjuostės			
11.1.	Antviršinė aliuminio grindjuostė	4.3.2	m	1180,68
11.2.	Įleidžiamas aliuminio profilis	4.3.1	m	333,15

Atsakymas. Į vidų grindjuostė nesiklijuos. Profilis montuojamas prieš liejant poliuretanine grindų dangą, profilio montavimo principinė schema pateikiama 435-TP-01,02-SA.B-5001 brėžinyje. Pridedama projekto dalis PDF dalis 3.2 435-01,02-TP-SA A laida.

6. Klausimas. Projekto SP dalyje. Prašome pateikti šiukšlių konteinerių T.S.. Pateikta tik kur numatyta buitinių atliekų konteinerių aikštelės vieta.

Atliekų konteinerių įrengimas

Buitinių atliekų konteinerių aikštelė numatoma prie įvažiavimo į sklypą.

Atsakymas. Konteinerius pagal sutartį atveža ir pastato Kauno švara, rangovui konteinerių pirkti nereikia, 435-00-TP-SP.TS (61psl). Pridedama projekto dalis 2. 435-01,02-TP-SP A laida.

PRIDEDAMA:

1. PDF dalis 2. 435-01,02-TP-SP A laida;
2. PDF dalis 3.1 435-01,02-TP-SA A laida;
3. PDF dalis 3.2 435-01,02-TP-SA A laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-30 Nr. 32-2-120
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 09:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-30 09:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-30 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“