



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2026-04-30 Nr.

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Kitos paskirties stoginės Pašėsupio g. 2, Kalvarija, statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 16 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 7407875.

Vadovaujantis 2026 m. balandžio 16 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK-96 (6.37 Mr) patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus dėl Pirkimo sąlygų. Klausimų tekstas neredaguotas.


„Susipažinę su pirkimo dokumentais nustatėme, kad pontoninio liepto konstrukciniai sprendiniai nesuprojektuoti nė vienoje projekto dalyje. Tačiau SP dalies KŽ poz. 22 numatyta „Betoninių pontonų liepto konstrukcija su montavimo darbais – 1 vnt., komplektas su tvirtinimu“, o KŽ pastabose nurodyta, kad rangovas turi atlikti ir tuos darbus, kurie nėra apibrėžti projekte. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti“:

1. Klausimas. Projektavimo apimtis. Ar rangovas turi pats suprojektuoti pontoninio liepto konstrukciją? Jei taip – prašome aiškiai nurodyti pirkimo dokumentuose, kad projektavimas įeina į rangos sutarties apimtį, patvirtinti, kad išlaidos turi būti įtrauktos į 22 pozicijos kainą, ir nurodyti derinimo tvarką bei atsakomybės pasiskirstymą.

Atsakymas į 1 klausimą: Inžinerinis statinys numatytas kaip gaminys, turi vertinti gamintojas pagal savo technologiją, pasirengti gamybinius brėžinius.

2. Klausimas. Pontono techniniai reikalavimai. Prašome pateikti pontono matmenis, eksploatacinę apkrovos klasę pagal LST EN 1991-1-1, plūdumo rezervą, ledo ir srovės apkrovų reikalavimus, vandens lygio svyravimo amplitudę Šešupėje projekto vietoje.

Atsakymas į 2 klausimą: Matmenys nurodyti SP dalyje dangų plane brėž. Nr. SP.3. Rangovas turi įsivertinti.



3. Klausimas. Eksploatacijos režimas. Ar pontonas projektuojamas eksploatuoti ištisus metus (su atsparumu ledui), ar žiemai išmontuoti?

Atsakymas į 3 klausimą: Prieš užšalant bus ištraukiamas ant kranto.

4. Klausimas. Liepto prijungimo prie kranto mazgas. Ar perėjimo tiltelis / trapas / atraminė konstrukcija krante įeina į 22 pozicijos „komplektą“, ar į atskirą poziciją? Jei įeina – prašome pateikti brėžinius. Jei mazgą projektuoja rangovas – nurodyti apimtį ir reikalavimus, įskaitant pritaikymą vandens lygio svyravimams.

Atsakymas į 4 klausimą: Liepto prijungimo prie kranto mazgas pagal pasirinktą gamintojo technologiją. Perėjimo tiltelis įeina į paketą. Turi būti parengti gamybiniai brėžiniai ir suderinti su projekto autoriais.

5. Klausimas. Akmenų takas upėje (KŽ poz. 28). Kaip 9 vnt. granito akmenų bus tvirtinami upės dugne, kokio gylio vietoje statomi, ar reikalingi atskiri leidimai, (pvz. derinimas su Natūra 2000 ir ar tai nebus upės vagos keitimas)?

Atsakymas į 5 klausimą: Principas kaip akmenų, pastatomi ant grunto vandenyje, vertinant vandens paviršiaus vidutinę altitudę, akmenys būtų 3-5 cm išlindę.

6. Klausimas. Ar į statybą leidžiantį dokumentą įtraukti visi pontono sprendiniai? Jei rangovas projektuos pontoną – ar reikės keisti SLD?

Atsakymas į 6 klausimą: Įtraukti visi dokumentai. Keisti nereiks.

7. Klausimas. Geologiniai/hidrologiniai tyrimai. SK aiškinamajame rašte nurodoma, kad geologiniai tyrimai dar tikslinami. Ar tyrimai pakrantės/upės zonoje atlikti? Jei ne – kas atsako už jų atlikimą?

Atsakymas į 7 klausimą: Geologiniai tyrimai neatlikti. Nesudėtingajam statiniui – IGG tyrimai neprivalomi.

8. Klausimas. Dėl KŽ pastabų taikymo. SP ir SA dalių KŽ pastabose nurodyta, kad rangovas turi atlikti visus „atsitiktinius komponentus, reikalingus pilnam darbų atlikimui“. Ar ši nuostata taikoma ir tiems darbams, kurių sprendiniai projekte iš viso nesuprojektuoti? Pagal STR 1.04.04:2017 Užsakovas privalo pateikti tokio detalumo dokumentus, kad būtų galima tinkamai įvertinti darbų apimtį ir kainą.

Atsakymas į 8 klausimą: Kiekių žiniaraštis sustambintas, todėl rangovas turi įsivertinti pilnai kad būtų darbai atlikti suprojektuotiems sprendiniams.

9. Klausimas.

9.1. Pirkimo dokumentuose 3.5.1 punkte numatyta (Tiekėjas pagal LR Statybos įstatymo ir kitų LR galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką turi turėti teisę verstis pastatų statybos veikla: Statinių kategorija – nesudėtingi statiniai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; statybos rūšis: nauja statyba (kultūros paveldo objekto vietovėje).
* Reikalavimą turi atitikti)
norime informuoti, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centras (dabar vadinamas Statybos sektoriaus vystymo agentūra) neišduoda rangovams atestatų nesudėtingų statinių statybai. Prašome pašalinti šį perteklinį reikalavimą.

9.2 Pirkimo dokumentuose 3.5.2 punkte numatyta (Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę eiti nesudėtingo statinio statybos darbų vadovo pareigas ir vadovauti statybos darbams kultūros paveldo objekto vietovėje (statinių kategorija: nesudėtingi statiniai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; statybos rūšis: nauja statyba). norime informuoti, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centras (dabar vadinamas Statybos sektoriaus vystymo agentūra) neišduoda specialistams atestatų nesudėtingų statinių statybai. Prašome pašalinti šį perteklinį reikalavimą.

Atsakymas į 9 klausimą. Pažymime, kad tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus ir tuo atveju, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių arba bus aukštesnės kategorijos, nei reikalaujama.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į gautus tiekėjų klausimus bei vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.5. punktu, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki **2026-05-13 9:30 val.**, susipažinimo su pasiūlymais datą į **2026-05-13 10:00 val.**

Komisijos pirmininkė

Ugnė Daminaitienė

I. Trušienė, + 370 860 744711, el. p. irena.trusiene@kalvarija.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų paklausimų (Stoginės Pašešupio g.2)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-30 Nr. PS-132 (6.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 11:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-18 14:15 - 2030-09-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Trušienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 11:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-26 09:14 - 2029-04-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-30 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“